



**KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**
nr : 006/KDWU/ 2018

1. Nazwa i nazwa wyrobu budowlanego: **Przeciwkorozyjna powłoka PE-B30**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Przeciwkorozyjna powłoka PE z materiałów nawojowych: podkład gruntujący POLYKEN Primer 1027, taśma POLYKEN 905-40 zakładka 50%, BUTYLMASTIK**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do ochrony podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych przed korozją**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **BERRY PLASTICS CORPORATION
25 Forge Parkway, Franklin, MA 02038-3135 USA**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **ANTICOR Sp. z o.o.
ul. Wygoda 28, 32-020 Wieliczka**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. **Norma PN-EN 12068:2002**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego Laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :
**Instytut Nafty i Gazu PIB,
Akredytacja nr: AC-010,
Certyfikat nr 61/09**
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

L.p.	Właściwość	Jednostka	Wartość
1	Odporność na uderzenie w 23°C	J	≥ 8
2	Wytrzymałość na wgniatanie w 30°C	-	pozytywna
3	Rezystancja Rs100	Ωm ²	≥ 10 ⁶
4	Wytrzymałość na katodowe odspajanie	mm	≤ 20
5	Przyczepność do powierzchni rury w 23°C	N/mm	≥ 0,4
6	Wytrzymałość na zsuwanie w 23°C	N/mm ²	≥ 0,05

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialności producenta.

W imieniu producenta podpisać(a):

ANTICOR Sp. z o.o.
Kierownik Biura Produkcji
Konfekcjonowania i Magazynów

Artur ZENOWICZ
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wieliczka 02.01.2018
(miejsce i data wydania)

ANTICOR Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28
tel.: 12 288 33 33, fax: 12 278 53 26
.....(1).....
(pieczęć firmowa)