

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 34/17



04

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Calypso Exact
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 3451-01.000, 3451-02.000, 3451-03.000, 3452-01.000, 3452-02.000, 3452-03.000, 3450-01.000, 3450-02.000, 3450-03.000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zawór termostatyczny z precyzyjną, bezstopniową nastawą wstępną
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH Völlinghauser Weg 2, 59597 Erwitte, Germany
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
IMI International Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Olewin 50 A k/Krakowa, woj. Małopolskie
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska norma wyrobu:
PN-EN 215:2005+A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa ciśnienia:	PN10	-
Temperatura pracy:	Max. temperatura robocza: 120°C, z kapturkiem ochronnym lub siłownikiem 100°C, z połączeniem zaciskowym 110°C. Min. temperatura robocza: 2°C	-
Wymiary:	DN 10-20	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

*KDWU została przepisana z Krajowej Deklaracji Zgodności nr 34/04 Ocena zgodności przeprowadzona wg Dz. U. Nr 198 Poz. 2041 wg systemu oceny zgodności 4.

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Król, Quality Manager
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Olkusz, 2017-01-02
(miejsce i data wydania)