



AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikująca / Certification Department

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów



KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0306

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 i poz. 2164), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Oslony do ochrony kabli zasilających, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych oraz ich połączeń (puszki instalacyjne)

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej

– Puszki instalacyjne przeciwpożarowe typu M-BOX i L-BOX

w odmianach: M-Box v1p, M-Box v2p, M-Box v3p, M-Box v4p, M-Box v1s, M-Box v4s,

L-Box v1p, L-Box v3p, L-Box v4p, L-Box v5p, L-Box v6p, L-Box v7p,

L-Box v1s, L-Box v2s, L-Box v3s, L-Box v4s, L-Box v6s, L-Box v7s,

o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30-E90 (wg DIN 4102-12:1998)

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej, o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej oraz o właściwościach użytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objętego krajową oceną techniczną:

KOT-CNBOP-PIB-KOT-2020/0229-3704 wydanie 1 z dnia 30.10.2020 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**Awex Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Długa 39, Masłomiaça
32-091 Michałowice**

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

**P.P.H.U. Awex Rafał Stanuch
ul. Długa 39, Masłomiaça
32-091 Michałowice**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że:

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 18.12.2020 r., pozostaje w mocy do dnia 29.10.2025 r. pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagań zawartych w umowie nr 81/DC/B/2020 z dnia 18.12.2020 r. oraz dopóki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01

Data wydania: 18.12.2020 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22 769 33 45.

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ**

dr inż. Michał Chmiel

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik