

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr WE 3402100/01/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kurki kulowe do gazu ORION DN15 typ- 0210

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do stosowania w instalacjach gazowych nieukładanych bezpośrednio w ziemi usytuowanych wewnątrz lub na zewnątrz budynków mieszkalnych lub użytkowych.

3. Producent:

VALVEX S. A.
ul. Nad Skawą 2
34-240 Jordanów

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**

6. Norma zharmonizowana:

EN 331:1998/A1:2010

Jednostka notyfikowana:

Technický Skúšobný Ústav Piešťany (TSU), 1299
wydał Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1299-CPR-0183

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1		EN 331:1998/A1:2010 p 6.6
Tolerancja wymiarów	spełnia		EN 331:1998/A1:2010 p 5.3
Ciśnienie wewnętrzne: -klasa ciśnienia - szczelność	5x10 ⁵ Pa ≤20 cm ³ /h		EN 331:1998/A1:2010 p 4.1 EN 331:1998/A1:2010 p 6.2
Efektywność:	DN	15	EN 331:1998/A1:2010 p 6.3
Strumień nominalny	m ³ /h	5,79	
Odporność na wysoką temperaturę: (dla instalacji grzewczych)	NPD		EN 331:1998/A1:2010 p 5.7




Wytrzymałość mechaniczna: zginanie i skręcanie -moment napędowy	spełnia spełnia	EN 331:1998/A1:2010 p 6.5 EN 331:1998/A1:2010 p 6.4
Zabezpieczenie przed przeciążeniem dźwigni (dla sieci gazowych): -wytrzymałość ogranicznika	spełnia	EN 331:1998/A1:2010 p 6.8
Substancje niebezpieczne	NPD	
Trwałość: -wytrzymałość -wytrzymałość na niskie temperatury -odporność na solankę -odporność na wilgotność	spełnia spełnia NPD NPD	EN 331:1998/A1:2010 p 7.6
Klasa temperaturowa	T2 (od -20 °C do +60 °C)	EN 331:1998/A1:2010 p 4.2

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakości**
(nazwisko i stanowisko)

Kierownik Kontroli Jakości

Piotr Szczurek

Jordanów, 29.04.2019
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)