

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 6081300/01/19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zespół rozdzielaczy MINI PLUS BASE INOX K2 G1"-PEX 16x2 K2-2 do K2-11
 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rozdzielacz K2-n- G1-PEX 16x2 z belkami ze stali odp. na korozję. Kod wyrobu: 6081300, 6081310, 6081320, 6081330, 6081340, 6081350, 6081360, 6081370, 6081380, 6081390
 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego, w których czynnikiem roboczym jest woda lub mieszanina wody z glikolem.
 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW
 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
(nie dotyczy)
 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
 7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska Norma wyrobu:
(nie dotyczy)
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
(nie dotyczy)
- 7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1052 wydanie 1
 Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
(nie dotyczy)
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Ciśnienie Robocze	1,0 MPa	
Maksymalna Temperatura Robocza	65°C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakości

 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Quality Assurance Engineer

z. Up. Koper
Karolina Koper

(podpis)

Jordanów, 23.08.2019

 (miejsce i data wydania)

