

CERTYFIKAT

Zgodności z Europejską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: SORPLEX Sebastian Ornaf
ul. Kresowa 11/15, 95-200 Pabianice

Nazwa i adres producenta: SORPLEX Sebastian Ornaf
ul. Kresowa 11/15, 95-200 Pabianice

Miejsce produkcji: SORPLEX Sebastian Ornaf
ul. Kresowa 11/15, 95-200 Pabianice

Nazwa wyrobu: System rur instalacyjnych izolacyjnych, sztywnych o małej odporności na ściskanie i uderzenia, nierozprzestrzeniający płomienia, samogasnące: klasyfikacji temperaturowej -15°C do +60°C typ RL-13, RL-16, RL-18, RL-20, RL-22, RL-25, RL-28, RL-32, RL-37, RL-40, RL-47, RL-50 wraz z osprzętem w postaci złączek kompensacyjnych ZCL 1000V, IP30, kod klasyfikacyjny 2231

W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą przeprowadzono na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN 61386-21:2005+A11:2011 (IDT EN 61386-21:2004/A11:2010),
PN-EN 61386-1:2011 (IDT EN 61386-1:2008) wg Sprawozdania z badań nr B/2018/70 z dnia 20.03.2018 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 18/2023 z dnia 20.02.2023 r.

Prawo do stosowania Certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Numer certyfikatu: 17/2023/Z

Data wydania certyfikatu: 20.02.2023 r.
Certyfikat ważny do: 21.02.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu