

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: SORPLEX Sebastian Ornaf
ul. Kresowa 11/15, 95-200 Pabianice

Nazwa i adres producenta: SORPLEX Sebastian Ornaf
ul. Kresowa 11/15, 95-200 Pabianice

Miejsce produkcji: SORPLEX Sebastian Ornaf
ul. Kresowa 11/15, 95-200 Pabianice

Nazwa wyrobu: Tablice licznikowe:

- uniwersalna bez zabezpieczeń - T-U-B/Z 25A/63A-500V,
- bez zabezpieczeń 1 fazowa - TL-S-66P 25A/500V,
- bez zabezpieczeń 3 fazowa - TL-3fB/Z 63A/400V,
- z zabezpieczeniami 1 fazowa z obudową izolacyjną - TLR-1f-N-Z 25A/500V,
- z zabezpieczeniami 3 fazowa z obudową izolacyjną TL-3f-B/Z 63A/400V,
- listwy zaciskowe do przewodów miedzianych zastosowanych w tablicach licznikowych 3-fazowych z zabezpieczeniami -TL-3f-B/Z 63A/400V
IP20, IK09

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 61439-3:2012 (IDT EN 61439-3:2012), PN-EN 61439-1:2011
(IDT EN 61439-1:2011), PN-EN 60947-7-1:2012 (IDT EN 60947-7-1:2009)

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2018/63 z dnia 20.03.2018 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 18/2023 z dnia 20.02.2023 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Numer certyfikatu: 18/2023/Z

Data wydania certyfikatu: 20.02.2023 r.

Certyfikat ważny do: 21.02.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu