

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 168**

1. Numer i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawór równoważący HydroCom V

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾:

10627xx;

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Równoważenie hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących.

4. Nazwa i adres siedziby producenta, oraz miejsce produkcji wyrobu:

Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Str. 1 D-59939 Olsberg

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Oventrop Sp. z o.o. Bronisze ul. Świerkowa 1B, 05-850 Ożarów Mazowiecki

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

2014/68/UE Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych PED

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾ nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Max. ciśnienie pracy:	16bar (PN16)	
Temperatura robocza	-20°C do 120°C	
Średnice	DN15-DN32	

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Ożarów Mazowiecki, 20.06.2022

CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR
mgr inż. *Kazimierz Mróz*

OVENTROP Sp. z o.o.
05-850 OŻARÓW MAZ.
BRONISZE, ul. Świerkowa 1B
tel. (22) 722 96 42, fax (22) 722 96 41
NIP 527-10-12-650 REGON 010859507

. (miejsce i data wydania) (imię i nazwisko oraz stanowisko)

¹⁾Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

²⁾Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

³⁾W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.