

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5691/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Rafał Stanuch P.P.H.U. AWEX sp. z o.o

ul. Długa 39

32-091 Michałowice

stwierdza, że wyrób:

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EXIT S, EXIT M, EXIT M DS,
EXIT L, EXIT L DS**

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

Rafał Stanuch P.P.H.U. AWEX sp. z o.o

ul. Długa 39

32-091 Michałowice

w zakładzie produkcyjnym:

Rafał Stanuch P.P.H.U. AWEX sp. z o.o

ul. Długa 39

32-091 Michałowice

spełnia wymagania:

**pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553,
z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7780/2024 z dnia 26.11.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1637/BA/19 z dnia 06.09.2019 r., nr 2097/BA/19 z dnia 20.03.2020 r., nr 309/BA/20 z dnia 13.08.2020 r., nr 672/BA/20 z dnia 02.04.2021 r., nr 1182/BA/23 z dnia 28.09.2023 r. i nr 784/BA/24 z dnia 06.03.2025 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5691/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od 01.04.2025 r.

do 31.03.2030 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 28 marca 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 5691/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego EXIT S, EXIT M, EXIT M DS, EXIT L, EXIT L DS w odmianach:

Kod oprawy	Moc oprawy	Kod modułu awaryjnego	Czas pracy w trybie awaryjnym [h]	Tryb pracy	Typ	Symbol koloru oprawy
ETSR ETSU ETSC ETSO	1W 2W 3W 4W ⁴⁾ 6W ¹⁾	A A1 B B1 C C1 E E1 H ⁵⁾ H1 ⁵⁾ K K1	1 2 ²⁾ 3 ²⁾	SE	X PT AT	WH GR BL OC WT GT BT OT WO GO BO OO
ETS ETSA ETA ETSP ETAP	1W 2W 3W 4W ⁴⁾	A A1 B B1 C C1 H ⁵⁾ H1 ⁵⁾	1 2 ²⁾ 3 ²⁾	SA	X PT AT	
ETE ETM ETMA ETEP ETMP ETMD	1W 2W 3W 4W ⁴⁾	B B1 D ³⁾ D1 ³⁾ H ⁵⁾ H1 ⁵⁾	1 2 ²⁾ 3 ²⁾	SE SA	BT IT RS RU RW RD	
		F	---	---	CB CB/CBS	
		Z	---	---	CB/ADE CB/ADP CB/ADI	
ETL ETLA ETB ETLP ETBP ETLD ETLB ETLO ETLR ETLU ETLC	1W 2W 3W 4W ⁴⁾ 5W ⁶⁾ 6W ¹⁾ 7W ⁶⁾ 9W ^{6, 7)} 12W ^{6, 7)}	---	---	---	 FZLV FZLV2	

¹⁾ tylko praca SE dla modułów B, B1, Z, FZLV, FZLV2

²⁾ wykonanie nie dostępne dla modułów E, E1 z mocą 3W

³⁾ tylko wersje RU, RD

⁴⁾ tylko moduły B, B1, D, D1, F, Z, FZLV2

⁵⁾ tylko dla EXIT L, EXIT L DS w wersjach X, PT, AT, RS, RU, RW

⁶⁾ tylko moduły H, H1

⁷⁾ tylko autonomia 1h

Uwaga!

Oprawy z własnym zasilaniem mogą być opcjonalnie wyposażone w układ grzejny typu HTR25.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 28 marca 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5691/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EXIT S, EXIT M, EXIT M DS, EXIT L, EXIT L DS

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	EXIT S, EXIT M, EXIT M DS, EXIT L, EXIT L DS	
	Z - zasilana centralnie (odmiany w wykonaniach: CB, CB/CBS, CB/ADE, CB/ADP, CB/ADI, FZLV, FZLV2);	X - z własnym zasilaniem (odmiany w wykonaniach: X, PT, AT, RS, RU, RW, RD, BT, IT);
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe (odmiany: SE); 1 - zasilana ciągle (odmiany: SA);
Urządzenia	E - z nie wymienną lampą/lampami; G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa (opcjonalnie);	A - zawiera urządzenia testujące; E - z nie wymienną lampą/lampami; F - urządzenie automatycznego testowania zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T (dot. opraw w wykonaniu AT, RS, RU, RW, RD, BT, IT); G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa (opcjonalnie);
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej; 120 - 2 godziny czasu pracy awaryjnej; 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej;
Znamionowe napięcie zasilania	220÷240 V AC 50÷60 Hz; 176÷254 V DC; 24 V DC – dot. odmian FZLV; 48 V DC – dot. odmian FZLV2;	220÷240 V AC 50÷60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II III – dot. odmian FZLV, FZLV2;	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP65	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	tak	
Sposób zamocowania	nabudowywana, wbudowywana	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, RS, RU, RW, RD, BT, IT są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022-12

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 28 marca 2025 r.