



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.1318.2023**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Kształtki, łączniki mosiężne systemu VPremium, Onnline, VSB**

Zawierający / containing: **mosiądz CW617N, stal nierdzewną, EPDM, PTFE, PE**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej oraz instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

VESBO POLAND Sp. z o.o.
94-007 Łódź
ul. Maratońska 104

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VESBO POLAND Sp. z o.o.
94-007 Łódź
ul. Maratońska 104



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.10.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.10.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 października 2023

The date of issue of the certificate: 30th October 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB