



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1109.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Zawór kulowy VEXVE typ: 100XXX, 101XXX, 102XXX, 103XXX, 104XXX, 105XXX, 107XXX, 108XXX, 150XXX, 153XXX, 154XXX, 155XXX, 157XXX, 120XXX, 126XXX, 140XXX, 143XXX, 148XXX, 150XXX/TR, 153XXX/TR, 154XXX/TR, 157XXX/TR, 100XXX/TR, 103XXX/TR, 104XXX/TR, 107XXX/TR

Zawierający / containing: stal węglową, stal nierdzewną, PTFE, FPM

Przeznaczony do / destined: montażu w systemach ciepłowniczych, chłodniczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Vexve Oy

38200 Sastamala

Pajakatu 11, Finlandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Vexve Oy

38200 Sastamala

Pajakatu 11, Finlandia

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.10.06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.10.06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 października 2025

The date of issue of the certificate: 6th October 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko
dr n. med. Maciej Szczotko

