



DECLARATION OF CONFORMITY

a) Manufacturer:

Peveko, spol. s r.o. Pivovarská 545, 686 01 Uherské Hradiště, Czech Republic, Company ID: 15527409

b) Product:

**TWO-WAY AND THREE-WAY ZONE MOTORISED VALVES,
directly controlled**

**ZVPE 2015.02, ZVPE 2020.02, ZVPE 2025.02,
ZVPE 3015.02, ZVPE 3020.02, ZVPE 3025.02**

c) Product description:

For two - position control of gas and liquid medium passage that do not attack used materials. Application for water heating and cooling systems. Application for water heating and cooling systems. Medium temperature max.95°C.

Technical parameters:

supply voltage	230V/50Hz
power input	5 W
protection	IP 44
working overpressure	0 až 0,2; 0,18; 0,15MPa
Instalation with the servomotor in vertical position above the body,max. allowed diversion from vertical axis is 90°.	

d) evaluation method:

Conformity aveluation with the technical ruquirement was executed according the modul „A“ by the Decision 93/465/EEC.

e) list of technical comments and decisions:

- 89/336/EHS

f) Manufacturer's confirmation:

The manufacturer, mentioned in head of this confirmation, confirms, that product characteristics meet the requiremets 93/465/EEC and that uder the condition of usual and a manufacturer's given usage are these products safe.

V Uh.Hradišti dne 31.8.2011

.....
Bičan Jaroslav - jednatel

Szałsza, 29.06.2012

Deklaracja zgodności CE

Tłumaczenie z języka angielskiego

Producent: Peveco spol. S r.o.
Pivovarska 545
686 01 Uherske Hradiste
Czech Republik

Produkt: Dwu i trzy-drogowego zawory strefowe
sterowane elektrycznie

Oznaczenie typu: ZVPE 2015.02, ZVPE 2020.02, ZVPE 2025.02,
ZVPE 3015.02, ZVPE 3020.02, ZVPE 3025.02

Opis produktu: Do dwupołożeniowego sterowania przepływem
gazów i cieczy nie działających agresywnie na
elementy zaworu. Do stosowania w
instalacjach grzewczych i chłodniczych.
Maksymalna temperatura medium max 95°C.

Parametry techniczne: Napięcie zasilania 230 V / 50Hz
Pobór mocy 5 W
Stopień ochrony IP44
Ciśnienie różnicowe 0 do 0,2; 0,18; 0,15MPa.
Zawór należy montować w pozycji pionowej.
Siłownik powinien znajdować się powyżej
zaworu.

Metoda badawcza: Ocena zgodności z wymaganiami technicznymi
zgodnie z modułem A decyzji 93/465/EEC

Lista komentarzy i decyzji 89/336/EHS

Potwierdzenie producenta:

Producent wymieniony w nagłówku niniejszego dokumentu potwierdza, że
wymieniona charakterystyka produktu zgodna z wymaganiami
93/465/EEC w przypadku użycia zgodnego z zaleceniami pozwala uznać
w/w produkty za bezpieczne.

Podpisany w dniu 31.08.2011: Bican Jaroslav
Osoba odpowiedzialna za dokonanie tłumaczenia:

Nazwisko: Wojciechowski Błażej
Data: 29.06.2012

Podpis:


ZASTĘPCA
DYREKTORA TECHNICZNEGO
Błażej Wojciechowski