Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 8.1/12

1.Producent wyrobu budowlanego: **Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A , 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 tel. (41) 372 64 50 do 57 , fax (41) 372 74 43**

2.Nazwa wyrobu budowlanego: **Skrzynka uliczna do hydrantu - MOD 4055/38 ; DIN 4055/92**

3.Klasyfikacja wyrobu budowlanego: **25.99.29-13** (PKWiU)

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego : **przeznaczone do zabudowy przy instalowaniu hydrantu podziemnego o średnicy DN 80**

5. Specyfikacja techniczna: **PN-M-74082: 1998 pt. „Armatura przemysłowa.** Skrzynki uliczne do hydrantów".

6.Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **materiał skrzynek– żeliwo klasy EN-GJL 200 . wytrzymałość na obciążenie skrzynek typu MOD – 200 kN , a skrzynek typu DIN – 400 kN**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **deklarowanie zgodności wg systemu 4** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. RESTRUKTURYZACJI i CERTYFIKACJI
mgr inż. Zdzisław Grotowski

KZO S.A. Końskie dn. 8.03.2012 r. .....
(imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 8.2/12

1.Producent wyrobu budowlanego: **Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A , 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 tel. (41) 372 64 50 do 57 , fax (41) 372 74 43**

2.Nazwa wyrobu budowlanego: **skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych: MOD 4056, DIN 4056, DIN 4058, DIN 3581.**

3.Klasyfikacja wyrobu budowlanego: **25.99.29-13** (PKWiU)

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **przeznaczone do stosowania przy budowach podziemnych rurociągów wody i gazu do sterowania armaturą.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”.**

6.Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **materiał skrzynek– żeliwo klasy EN-GJL 200 . wytrzymałość na obciążenie skrzynek typu MOD – 200 kN , a skrzynek typu DIN – 400 kN**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **deklarowanie zgodności wg systemu 4** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. RESTRUKTURYZACJI i CERTYFIKACJI
mgr inż. Zdzisław Grotowski

KZO S.A. Końskie dn.8.03.2012 r. .....

(imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 8.3/12

1.Producent wyrobu budowlanego: **Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A , 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 tel. (41) 372 64 50 do 57 , fax (41) 372 74 43**

2.Nazwa wyrobu budowlanego: **skrzynki (wpusty) uliczne:**
DIN 3581 ; DIN 3582/73
DIN 3582/90 ; DIN 3583
DIN 4057/92 ; MOD 4057/38
MOD 4057/74 ; DIN 4059

3.Klasyfikacja wyrobu budowlanego: **25.99.29-13** (PKWiU)

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: : **przeznaczone są do wbudowania w chodnik , jezdnię oraz nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej podziemnej**

5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego’’.**

6.Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **materiał skrzynek– żeliwo klasy EN-GJL 200 . wytrzymałość na obciążenie skrzynek typu MOD – 200 kN , a skrzynek typu DIN – 400 kN**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **deklarowanie zgodności wg systemu 4** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. RESTRUKTURYZACJI i CERTYFIKACJI
mgr inż. Zdzisław Grotowski

KZO S.A. Końskie dn. 8.03.2012 r. .....
(imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 8.4/12

1.Producent wyrobu budowlanego: **Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A , 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 tel. (41) 372 64 50 do 57 , fax (41) 372 74 43**

2.Nazwa wyrobu budowlanego: : **skrzynki uliczne: owalne 300x220 ; H 150 fig. 149 ; 2814 (2939) ; H 245 ; H 125**

3.Klasyfikacja wyrobu budowlanego: **25.99.29-13** (PKWiU)

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: : **przeznaczone są do wbudowania w chodnik , jezdnię oraz nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej podziemnej**

5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego''.**

6.Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **materiał skrzynek– żeliwo klasy EN-GJL 200**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **deklarowanie zgodności wg systemu 4** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. RESTRUKTURYZACJI i CERTYFIKACJI
mgr inż. Zdzisław Grotomirski

KZO S.A. Końskie dn. 8.03.2012 r. .....

(imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 8.5/12

1.Producent wyrobu budowlanego: **Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A , 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 tel. (41) 372 64 50 do 57 , fax (41) 372 74 43**

2.Nazwa wyrobu budowlanego: **skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych: MOD 4056, MOD 4056 z wkładką teleskopową**

3.Klasyfikacja wyrobu budowlanego: **25.99.29-13** (PKWiU)

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **przeznaczone do stosowania przy budowach podziemnych rurociągów wody i gazu do sterowania armaturą.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”.**

6.Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **materiał skrzynek– żeliwo klasy EN-GJL 200 .**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **deklarowanie zgodności wg systemu 4** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. RESTRUKTURYZACJI i CERTYFIKACJI
mgr inż. Zdzisław Grotowski

KZO S.A. Końskie dn. 08.03.2012 .....
(imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 8.6/12

1.Producent wyrobu budowlanego: **Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A , 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 tel. (41) 372 64 50 do 57 , fax (41) 372 74 43**

2.Nazwa wyrobu budowlanego: **skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych wg PN-M-74081 BW typ 4056**

3.Klasyfikacja wyrobu budowlanego: **25.99.29-13** (PKWiU)

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **przeznaczone do stosowania przy budowach podziemnych rurociągów wody i gazu do sterowania armaturą.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN-M-74081: 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”.**

6.Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **materiał skrzynek– żeliwo klasy EN-GJL 200**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **deklarowanie zgodności wg systemu 4** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. RESTRUKTURYZACJI i CERTYFIKACJI
mgr inż. Zdzisław Grotowski

KZO S.A. Końskie dn. 8.03.2012 r .....
(imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej)