

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 10

1. Producent wyrobu: Oventrop GmbH & Co. KG, Paul-Oventrop-Str. 1, D-59939 Olsberg
2. Nazwa wyrobu: „Hydrocontrol VFC” zawór równoważący kołnierzowy nr kat. 106 26 ..., 106 29 ..
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 28.14.13.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Regulacja przepływu oraz hydrauliczne równoważenie instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania. Instalacje wody lodowej. Instalacje ciepła technologicznego.
5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 12266-2:2007 Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru –Wymagania obowiązkowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe
PN-EN 1982:2010 Miedź i stopy miedzi. Gąski i odlewy.
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
Średnica: DN 20-DN 400
Max. ciśnienie pracy: 16 bar (PN16/PN6)
Temperatura pracy: -10°C do 150 °C
7. Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

2011-10-04

(miejsce i data wystawienia)

OVENTROP Sp. z o.o.

05-850 OŻARÓW MAZ.

BRONISZE, ul. Świerkowa 1B

tel. (22) 722 96 42, fax (22) 722 96 41

NIP 527-10-12-650 REGON 010859507

CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Mróz

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)