




Krajowa Deklaracja Zgodności nr 3/2014



1. Producent wyrobu budowlanego:

Gebo Technika Sp. z o.o.
Okólna 45, 05-270 Marki

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Gebo Special - łączniki zaciskowe i zaciskowe kołnierzowe z żeliwa ciągliwego EN-GJMB 350-10

Łącznik prosty AF. Końcówki przyłączeniowe: zaciskowa kołnierzowa/gwint rurowy zewnętrzny.

Łącznik prosty IF. Końcówki przyłączeniowe: zaciskowa kołnierzowa/gwint rurowy wewnętrzny.

Łącznik prosty OF. Końcówki przyłączeniowe: zaciskowa kołnierzowa/zaciskowa kołnierzowa

Trójkąt TF. Końcówki przyłączeniowe: zaciskowa kołnierzowa/gwint rurowy zewnętrzny/zaciskowa kołnierzowa.

Wielkość DN: DN65 – DN100. Wielkość gwintu: 2 1/2" – 4".

Łącznik prosty A. Końcówki przyłączeniowe: zaciskowa z nakrętką/gwint rurowy zewnętrzny.

Łącznik prosty I. Końcówki przyłączeniowe: zaciskowa z nakrętką/gwint rurowy wewnętrzny.

Wielkość DN: DN10 – DN50. Wielkość gwintu: 3/8" – 2".

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 24.51.30.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Łączniki zaciskowe i zaciskowe kołnierzowe Gebo Special przeznaczone są do budowy i naprawy rurociągów ciśnieniowych z rur stalowych o wymiarach zgodnych z podanymi w normach PN-H-74200:1998 i PN-EN 10220:2005

Temp: woda pitna do 25°C, woda grzewcza do 80°C, olej 40°C

Klasy ciśnienia:

Typy (A, I): woda: 10 bar (do 3/4") i 16 bar (od 1");

Typy (AF, IF, OF, TF): woda: 16 bar

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-8495/2010 „łączniki i obejmy GEBO do rur stalowych i z polietylenu”

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Deklarowane cechy wyrobów budowlanych zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-8495/2010.

Poz.	Właściwości	Wymagania	Badania wg
1.	Stan powierzchni	PN-EN 10242:1999	PN-EN 10242:1999
2.	Wymiary	podane w kat. producenta	sprawdzenie wymiarów powinno się wykonywać za pomocą uniwersalnych przyrządów pomiarowych
3.	Jakość powłoki cynkowej	PN-EN 10242:1999	PN-EN 10242:1999
4.	Wytrzymałość korpusu na ciśnienie wewnętrzne	PN-EN 10242:1999	PN-EN 10242:1999
5.	Szczelność połączenia łącznik – rura przy ciśnieniu wewnętrznym	brak pęknięć i nieszczelności w czasie badania	PN-EN 10242:1999 PN-EN 10284:2005

6.	Szczelność połączenia łącznik – rura z PE przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu	brak pęknięć i nieszczelności w czasie badania	PN-EN 713:1997 parametry badania: - ciśnienie min 15 bar, - czas 1h
7.	Szczelność połączenia łącznik – rura przy wewnętrznym podciśnieniu	brak pęknięć i nieszczelności w czasie badania, zmiana ciśnienia nie może być większa niż 0,05 bar	PN-EN 12294:2002 parametry badania: - temperatura $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, czas 1 h, podciśnienie powietrza ($-0,8 \pm 0,05$) bar
8.	Odporność na rozciąganie połączenia rura – łącznik	połączenie szczelne bez uszkodzeń	Parametry badania: ciśnienie $p_{\min} = 1,5$ deklarowanego ciśnienia roboczego, temp. $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$, czas $t_{\min} = 1$ godzina.


Przydatność wyrobu do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia potwierdzona atestem higienicznym PZH.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Gepo Technika Sp. z o.o.
Prezes Zarządu



.....Andrzej Bulzacki.....

Marki, 01.10.2014 r.
(miejsce i data wystawienia)

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu)