



Roth Polska Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26
65-785 Zielona Góra
tel./fax 68 320 20 72
www.roth-polska.com



CE-Deklaracja zgodności nr 11 Roth/2013

Producent: Roth Polska Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel.: 068 320 20 72; fax: 068 325 94 38
Internet: www.roth-polska.com

deklaruje, że produkt budowlany

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Roth Micro-Step Twinbloc dla 4-ech,
6-ciu, 8-miu i 12-stu mieszkańców
materiał zbiorników: PE-HD
parametry oczyszczalni: dobowy ładunek substancji organicznych BZT₅: 0,212-0,463 kg/d
dobowa przepustowość hydrauliczna 0,6 – 1,8 m³/d
efektywność oczyszczania: zawiesina < 50 mg/l
BZT₅ > 96,9 %
ChZT > 90,1 %
NH₄-N > 87,5 %

szczelność: wynik pozytywny
odporność na zgniatanie: wynik pozytywny
trwałość: wynik pozytywny

produkowany w : Roth Umwelttechnik Zweigniederlassung der Roth Werke GmbH
Drebritzer Weg 44, 01877 Bischofswerda
tel: 03594/77410; fax: 03594/774124
Internet: www.roth-umwelttechnik.com

zgodny jest z Dyrektywą EU

89/106/EWG Wyroby Budowlane

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

- | | |
|------------|---|
| EN 12566-3 | Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (RLM) do 50-Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie ścieków |
| EN 60204-1 | Bezpieczeństwo maszyn wyposażenie elektryczne maszyn Część 1: Wymagania ogólne |
| EN 983 | Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów -- Pneumatyka |





Roth Polska Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26
65-785 Zielona Góra
tel./fax 68 320 20 72
www.roth-polska.com



EN 12100-1 i -2 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia

Zgodnie z Dyrektywą EU 93/68/EWG, w celu potwierdzenia zgodności produktu umieścić należy znak



Niniejsza deklaracja traci swoją ważność w sytuacji, gdy bez wyrażenia zgody produkt zostanie zmieniony.

Wstępne badania typu zostały przeprowadzone w notyfikowanym laboratorium zarejestrowanym pod numerem 0992 w warunkach naturalnych


MATERIALFORSCHUNGS- UND -PRÜFANSTALT AN DER BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR (MFPA Weimar)

Coudraystraße 9
99423 WEIMAR
Niemcy

Prawidłowa eksploatacja biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków MICRO-STEP Twinbloc firmy Roth oraz przestrzeganie wytycznych producenta dotyczących zasad korzystania z urządzenia, zapewnia otrzymanie wody na odpływie o parametrach odpowiadających najwyższym dopuszczalnym wartościom wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.*

Zielona Góra, 30.10.2013

W imieniu producenta Roth Polska Sp. z o. o.

Specjalista ds. technicznych

mgr inż. Justyna Pytkowska

