



... życie pełne energii

ROTH POLSKA SP. Z O.O., ul. Dekoracyjna 1c, 65-722 Zielona Góra
Tel./Fax 0 68 320 20 72 • www.roth-polska.com e-mail: service@roth-polska.com



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR ROTH 19/2014

1. Producent wyrobu:

ROTH POLSKA Sp. z o. o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra

Zakład produkcyjny:

Roth Werke GmbH
35232 Dautphetal, Postfach 2166
GERMANY

2. Nazwa wyrobu: Zbiorniki jednościenne kompaktowe i bateryjne CoEx plus, zbiorniki dwupłaszczowe DWT oraz zbiorniki dwuścienne KWT z polietylenu

3. Klasyfikacja wyrobu:

SWW 1365-9
PKWiU 25.23.13-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: Zbiorniki przeznaczone są do magazynowania olejów opałowych o właściwościach opisanych w PN-C-96024:2001 dla cieczy o temperaturze zapłonu powyżej 55°C w warunkach bezciśnieniowych.

5. Dokumenty odniesienia: Aprobata Techniczna Nr AT-15-8515/2010, wydana Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Termin ważności aprobaty: 23 listopad 2015 r.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu – szereg wymiarowy:

- zbiorniki dwuścienne KWT 1500, 1000 oraz 750 l
- zbiorniki dwupłaszczowe DWT 1500, 1000 oraz 620 l
- zbiorniki kompaktowe CoEx plus 1000 oraz 750 l
- zbiorniki bateryjne CoEx plus 2000 oraz 1500 l

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :

- Nr 2049/10/Z00NF. Opinia specjalistyczna dotycząca stwierdzenia możliwości scalenia Aprobat Technicznych dla zbiorników z polietylenu firmy Roth. Zakład Fizyki Ciepłej. Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB, lipiec 2010 r.
- Sprawozdanie z zewnętrznego nadzoru na produkcję zbiorników firmy Roth Werke GmbH prowadzonego przez TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Kassel, Niemcy - 2009 i 2010 r.



- Z-40.21-42. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Niemcy – 2005 r.
- Z-40.21-1. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Niemcy – 2005 r.
- Z-40.21-2. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Niemcy – 2005 r.
- Z-40.21-161. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Niemcy – 2007 r.
- Z-40.21-283. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Niemcy – 2006 r.
- Z-40.21-319. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Niemcy – 2008 r.
- HK/B/0375/01/2009. Atest Higieniczny PZH dla zbiorników CoEx plus. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w punkcie 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 5.

Zielona Góra, dn. 2014-02-03

Podpis osoby upoważnionej

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Dział Sprzedaży

Krzysztof Frydryszek
Krzysztof Frydryszek