



Centrum Oceny, Badań i Rozwoju
Sprzętu Elektronicznego i Elektrotechnicznego
ELTEST M. Jewtuch sp. jawna
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Świadectwo zgodności Nr SR0007

z Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC

Nazwa i adres posiadacza świadectwa:	AWENTA E.W.A. Chomka Sp. jawna Stojadła ul. Warszawska 99, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nazwa i adres producenta:	AWENTA E.W.A. Chomka Sp. jawna Stojadła ul. Warszawska 99, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nazwa wyrobu:	Wentylator wyciągowy
Typ (odmiany):	WO200, WO250, WO315
Podstawowe parametry:	230 V AC 50 Hz 48 W (WO200) 54 W (WO250) 51 W (WO315)
Wyrób spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:	PN-EN 60335-2-80:2007 (idt. EN 60335-2-80:2003+A1:2004) PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008+A12:2008+A13:2009 (idt. EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A2:2006+A12:2006+A13:2008)
Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanym przez:	ELTEST
Numer i data sprawozdania z badań:	RG0040P z 23.03.2011 RG0043P z 23.03.2011 RG0057A z 04.04.2011

Podsumowanie:


Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC. Wyrób spełnia wymagania wymienionych powyżej norm.

To świadectwo jest ważne tylko dla wyrobu i w konfiguracji opisanej powyżej. Świadectwo odnosi się do wyników badań pojedynczego wyrobu i nie określa jakości innych wyrobów z bieżącej produkcji.

ELTEST
M. Jewtuch Spółka jawna
CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO
ZAKŁAD CERTYFIKACJI ELTEST
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

PREZES

dr inż. MAREK JEW



KIEROWNIK ZAKŁADU CERTYFIKACJI

Dariusz Wiczorek
mgr inż. DARIUSZ WIECZOREK

Warszawa, 06 kwietnia, 2011