



Deklaracja zgodności Nr 2a /2007

1. Producent wyrobu budowlanego:
BMETERS srl Via Friuli,3
33050 Gonars (Ud) ITALY
- 1a. Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
BMETERS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 13,
55-100 Trzebnica/k. Wrocławia
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Elementy złączne wodomierzy**
Typ: **E**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 27.44.26-50
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Montaż w instalacjach zimnej wody do picia, ciepłej wody użytkowej, c.o. i wody przemysłowej
5. Specyfikacja techniczna:
PN-92/M-54901/03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.
PN-92/M-54901/04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
 - Średnica nominalna: 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
 - Przyłącze gwintowe, wg ISO 228-1: Klasa B
 - Minimalne ciśnienie pracy: 0,05 bar
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 - Maksymalna temperatura pracy 90 ° C
 - Kategoria płynu zabezpieczanego : 5
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
- Atest higieniczny HK/W/0440/01/2007 – Państwowy Zakład Higieny Warszawa

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Trzebnica/k. Wrocławia 29.06.2007

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Krawczyk

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 13, 55-100 Trzebnica
NIP PL 9151696211
KRS 0000241766. REG 020128925

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)