



Deklaracja zgodności Nr 8 W/2007

1. Producent wyrobu budowlanego:

BMETERS srl Via Friuli,3
33050 Gonars (Ud) ITALY

1a. Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 13,
55-100 Trzebnica/k. Wrocławia

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Wodomierz**

Typ: **GSD DN 15** - z przyłączem gwintowym, do zabudowy w przewodzie, jednostrumieniowy,
suchobieżny magnetyczny

GSD-5R DN 15 - -//- , opcjonalnie z urz. do zdalnego odczytu

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 33.20.63-50.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wyrób-przyrząd przeznaczony do ciągłego pomiaru, zapamiętywania i wskazywania objętości wody przezeń przepływającej w warunkach znamionowych użytkowania, w tym wody przeznaczonej do spożycia. Do stosowania w pozycji poziomej (H) lub pionowej (V)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 14154-1:2007 Wodomierze. Wymagania ogólne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

- Średnica nominalna: DN 15
- Klasa temperaturowa: T30
- Klasa straty ciśnienia: $\Delta P25$
- Klasa ciśnieniowa: MAP 10; MAP 16
- Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U3
- Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływowej: D3
- Charakterystyka metrologiczna (położenie poziome- H):
 $Q_1 = 0,02$; $Q_2 = 0,08$; $Q_3 = 1$; $Q_3/Q_1 = R50$; $Q_2/Q_1 = 4$
 $Q_1 = 0,03$; $Q_2 = 0,12$; $Q_3 = 1,5$; $Q_3/Q_1 = R50$; $Q_2/Q_1 = 4$
- Charakterystyka metrologiczna (położenie pionowe- V):
 $Q_1 = 0,04$; $Q_2 = 0,1$; $Q_3 = 1$; $Q_3/Q_1 = R25$; $Q_2/Q_1 = 2,5$
 $Q_1 = 0,06$; $Q_2 = 0,15$; $Q_3 = 1,5$; $Q_3/Q_1 = R25$; $Q_2/Q_1 = 2,5$
- Poziom narażeń środowiskowych wymagań klimatycznych mechanicznych: klasa C
- Środowisko elektromagnetyczne : npd
- Trwałość: spełnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

- Atest higieniczny HK/W/0237/01/2005 – Państwowy Zakład Higieny Warszawa
- Świadectwo zatwierdzenia modelu Nr 707.94B.321.04 -Zatwierdzenie Unii Europejskiej dla licznika wody zimnej, znak Nr E6/M6/33.467 wydane przez Ministerstwo Gospodarki,

Wydział Metrologii, B-1130 Bruksela, , Chaussee de Haecht 1795.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Trzebnica/k. Wrocławia 5.06.2007

WICEPREZES ZARZĄD **BMETERS POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Wrocławska 13, 55-100 Trzebnica
NIP PL 9151696211
Dariusz Krawczyk KRS 0000241766. REG 020128925

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)