



Ref. Certif. No.

SE-64224IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Circuit breakers

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurLEGRAND SNC.
128 avenue du Maréchal-de-Lattre-, de-Tassigny.
FR-87045 Limoges cedex, FRANCEName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantBTICINO SpA -Legrand Group.
Via Messina 38.
IT-20154 Milano, ITALYName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageBTICINO SpA -Legrand Group.
Via Folzoni 5, 24052 Azzano San Paolo.
Bergamo, ITALYRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales $U_e = 240-690V$, $I_n = 100-250A$, 50-60Hz
 $U_i = 800V$, $U_{imp} = 8kV$, Pattern no. 3 and 4.
See also page 2.Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Legrand

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

WMT

Model / Type Ref.
Ref. De typeDPX³ 250H, DPX³ 250N, DPX³ 250F and DPX³ 250BAdditional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

-

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-2:2006 and A1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1022398

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00**Intertek**

Signature:

Bo Berglöf

Date: 14 January 2011

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

DPX³ 250B

U _e (V)	I _{cm} (kA)	I _{cu} (kA)	I _{cs} (% of I _{cu})
240 AC	88,2	40,0	100
415 AC	52,5	25,0	100
440 AC	40,0	20,0	100
500 AC	17,0	10,0	100
690 AC	13,6	8,0	100

DPX³ 250F

U _e (V)	I _{cm} (kA)	I _{cu} (kA)	I _{cs} (% of I _{cu})
240 AC	132,0	60,0	100
415 AC	75,6	36,0	100
440 AC	63,0	30,0	100
500 AC	52,5	25,0	100
690 AC	32,0	16,0	100

DPX³ 250N

U _e (V)	I _{cm} (kA)	I _{cu} (kA)	I _{cs} (% of I _{cu})
240 AC	176,0	80,0	100
415 AC	105,0	50,0	100
440 AC	84,0	40,0	100
500 AC	63,0	30,0	100
690 AC	36,0	18,0	100

DPX³ 250H

U _e (V)	I _{cm} (kA)	I _{cu} (kA)	I _{cs} (% of I _{cu})
240 AC	220,0	100,0	100
415 AC	154,0	70,0	100
440 AC	132,0	60,0	100
500 AC	84,0	40,0	100
690 AC	40,0	20,0	100

Date: 14 January 2011

Signature: 