DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF4- 0091-2

Producent: **TELE-FONIKA Kable S.A.**

Adres: **ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polska**

niniejszym deklaruje, że wyrób

Opis wyrobu:
Kable bezhalogenowe, o niskiej emisji dymu i o zwiększonej odporności w warunkach pożaru na napięcie znamionowe 0.6/1 kV

Oznaczenie typu:
(N)HXH FE 180 E90; (N)HXCH FE 180

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

73/23/EWG	**Dyrektywa niskonapięciowa**

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
DIN VDE 0266 (VDE 0266): 2000-03	**Kable elektroenergetyczne z polepszonymi właściwościami w przypadku pożaru. Nominalne napięcie Uo/U 0.6/1kV**
DIN 4102-12	**Tłumienie pożaru materiałów budowlanych i elementów budowlanych.** **Część 12: Utrzymanie funkcji elektrycznych urządzeń kablowych. Wymagania i badania**

Informacje dodatkowe:

Wyrób posiada certyfikaty: BBJ Nr B/12/1106/04; VDE Nr HA122269
IBMB Nr P-3499/2651-MPA BS

Szczecin, dnia: 15.07.2005r.

Stanisław Michalczyk Szef Kontroli Jakości

(nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej producenta)

Stanisław Michalczyk

(podpis)

Wydano dla: