



Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Numer 148/R/2013

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia 15 grudnia 2005 roku (**Dz. U. Nr 259, poz. 2172**) nakładającej na producentów kabli i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, deklarujemy, że produkt:

A-Bus przewód (82434; 82822)

.....
(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel GmbH, Niemcy

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, produkowany jest wg specyfikacji pracy:

Zakres temperatury pracy: min -40 °C; max. +80 °C
Izolacja zew.: PUR - poliuretan

spełnia obowiązujące normy:

Standard : ASI standard DIN 19245 T3 i EN 50170
UL Style : AWM 20549/10493
CSA standard : CSA FT2,

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska



= produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2006/WE/95

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

***Deklaracja ważna z dowodem zakupu wystawionym
przez HELUKABEL Polska Sp z o.o.***

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Menadżer Produktu

Artur Block

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. 046 858 01 00 - 12
fax 046 858 01 17
www.helukabel.pl
e-mail: biuro@helukabel.pl

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne
w Bielsku-Białej
ul. Montażowa 7
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 821 12 96
fax 033 821 12 97

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne
w Gdyni
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
tel. 058 733 01 45
fax 058 733 01 46

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne
w Poznaniu
ul. Jawornicka 8
60-179 Poznań
tel. 061 868 95 91
fax 061 868 51 32

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne
we Wrocławiu
ul. Miłoszycka 75
51-502 Wrocław
tel. 071 348 33 03
fax 071 348 36 05