



UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA CZESKIEGO

Komunikat wewnętrzny: puszki elektroinstalacyjne z zachowaniem funkcjonalności podczas pożaru

8110 PO6, 8117 PO10, 8117 PO16

Data	od 22.-26.4.2011 do dyspozycji na magazynie
EAN	8595568904812, 8595568904829, 8595568904836
Opis i zastosowanie	służą do wykonywania instalacji, w przypadku których wymagane jest zachowanie funkcjonalności podczas pożaru. Poszczególne konfiguracje PO 6, PO 10, PO16 określają maks. przekrój przewodu, który można dołączyć do puszki.
Okresy zdolności funkcjonowania	8110 PO6 60 minut 8117 PO10 90 minut 8117 PO16 60 minut
Rozmiary	117X117X58 mm 167X167X78 mm
Materiał	bezhalogenowy PP
Kolor	pomarańczowy, przepusty ciemnoszare
Stan certyfikacji	wyrób zatwierdzony, stanowi część certyfikatu systemów odpornych na pożar
Cena na rynku czeskim	odpowiednio do poszczególnych typów uzależniona od wielkości listwy zaciskowej
Próbki	tak, pobrać w dziale ekspedycji



14/7/2011

Wsparcie sprzedaży

włączenie do katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru, (*Systemy z zachowaniem funkcjonowania podczas pożaru*)

prospekt Novinky na Electron (*Nowości na targi Electron*)
prospekt Nová řada krabice se zachováním funkčnosti při požáru (*Nowa seria puszek z zachowaniem funkcjonalności podczas pożaru*). Prospekt ten jest częścią załącznika komunikatów e-mailowych w 4 wersjach językowych. Wersja czeska jest wydrukowana - pozostałe na razie tylko w postaci elektronicznej. Na żądanie można wydrukować.

Odpowiedzi na pytania dotyczące dalszych właściwości oraz zastosowania puszek udzielają pracownicy marketingu.

Zdjęcie na kolejnej stronie!!!

Foto:

=====

Rep. nr: 1242/2011 Stwierdzam zgodność niniejszego przekładu z dokumentem sporządzonym w języku czeskim. Wynagrodzenie wg rachunku pobrano zgodnie z Rozp. Min. Spraw. z dnia 24 stycznia 2005 (Dz.U. Nr 15.poz.131). Wrocław, dnia 14.07.2011

Tłumacz przysięgły języka czeskiego
Soudní tlumočnick českého jazyka
mgr inż. Henryk Luchowski
ul. Tkacka 17/2, 54-138 Wrocław



UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA CZESKIEGO

Logo KOPOS

KOPOS KOLIN a.s.
Havličkova 432
CZ – 280 94 Kolin IV

5/Prohl/PO/11-03

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My KOPOS KOLIN a.s.
Havličkova 432
280 94 Kolin IV
Republika Czeska

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

wyrób: **Kablowe systemy nośne z zachowaniem funkcjonalności podczas pożaru**

typ: patrz załącznik

wartości znamionowe: **P 90-R, P 60-R, P 30-R, PS 90, PS 60, PS 30, E 90, E 60, E 30**

producent: KOPOS KOLIN a.s. Havličkova 432, 280 94 Kolin IV, Republika Czeska

jest zgodny z następującymi normami:

ZP 27/2008
STN 92 0205:2010
DIN VDE 4102-12: 1998-11
patrz załącznik

Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska wykonał testy / udzielił certyfikatu na powyższy wyrób i wydał:

Certyfikat EZÚ nr **1110191** dnia **2.3.2011**

Protokół z badań EZÚ nr **100505-01/01** z dnia **21.2.2011**

Miejsce wydania: Kolin
Data wydania: 2.3.2011

Pieczęć:
KOPOS KOLIN a.s.
DZIAŁ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

(podpis nieczytelny)
Ing. Jana Dejmková
przedstawiciel kierownictwa ds.
zarządzania systemami

Tel.: +420 321 730 111 e-mail: kopol@kopol.cz
fax: +420 321 730 129 www.kopol.cz

Bank: nr konta: 4102 – 151/0100
Komerční banka, a.s. IBAN:
CZ190100000000004102151

DIČ (NIP): CZ61672971
IČ (Regon): 61672971

Spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, pozycja 3689

Rep. nr: 1240/2011 Stwierdzam zgodność niniejszego przekładu z dokumentem sporządzonym w języku czeskim.
Wynagrodzenie wg rachunku pobrano zgodnie z Rozp. Min. Spraw. z dnia 24 stycznia 2005 (Dz.U. Nr 15 poz.131).
Wrocław, dnia 14.07.2011

Tłumacz przysięgły języka czeskiego
Soudní tlumočnick českého jazyka
mgr inż. Henryk Luchowski
ul. Tkacka 17/2, 54-138 Wrocław

