



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/12/ 7 /08

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu: OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

Nazwa i adres producenta: PEHA Paul Hochköpper GmbH Co. KG
Gartenstrasse 49
1727-58511 Ludenscheid - Niemcy

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania, dwubiegunowe
ze stykiem ochronnym, z przesłonami tulejek stykowych,
pojedyncze, podwójne lub potrójne, z kluczem nakładanym
na wtyczkę

Typ (odmiany): (odmiany wyszczególnione na odwrocie)

Podstawowe parametry: 16 A; 250 V~; IP20

Wyrób spełnia wymagania
zawarte w: PN-IEC 60884-1:2006 (IEC 60884-1:2002)
PN-E-93201:1997

Nr sprawozdania: LO-08.087

System certyfikacji: SYSTEM 1 ISO




AC 012

Certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry)
jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.



Warszawa, dnia 2008-07-08



Dyrektor

Janusz Okólski
Janusz Okólski

WYKAZ GNIAZD

Typ		Nr katalogowy OBO	Rodzaj gniazda
wg PEHA	wg OBO		
B 6271.-EMS SIC	SKSF-C RT1	6106 67 7	jednokrotne
B 6271.-EMS SIC WI	SKSF-C 33 RT1	6106 70 7	jednokrotne
B 6272.-EMS SIC	SKSF-C RT2	6106 68 7	dwukrotne
B 6272.-EMS SIC WI	SKSF-C 33 RT2	6106 71 7	dwukrotne
B 6273.-EMS SIC	SKSF-C RT3	6106 69 7	trzykrotne
B 6273.-EMS SIC WI	SKSF-C 33 RT3	6106 72 7	trzykrotne

CW-TS 08.95

Rej. S-S-08-65

Rozdzielnik:

1. OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7

02-495 Warszawa

2. CW