



OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
PL 02-495 Warszawa
Tel.: (022) 397 49 10, 397 49 30
Fax: (022) 398 07 44
E-mail: warszawa@obo.pl

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.; ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7; PL 02-495 Warszawa

www.obo.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr UFS/051/11

WYSTAWIONA PRZEZ : OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.O.
UL. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

NAZWA I ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIAŁU: Kanały podpodłogowe oraz łączniki wykonane z PCV typ: DU6025; DUC6025; DU9035; DUC9035

Zaświadcza się, iż produkty wyszczególnione powyżej wykonane zostały w oparciu o aktualne normy, według **EN 50085-2-2**

Klasyfikacja zgodnie z: Materiał (wytrzymałość UPVC): 6.2.4 (IK08)
(test młotkiem zgodnie z DIN EN 60068-2-75)

Temperatura: 6.3 (T1 = - 25 °; 6.3 T2 = +5 °; 6.3 T3 = +60 °)

Rozprzestrzeniania się płomienia: 6.4.1

Przewodność elektryczna: 6.5.2

Własności elektroizolacyjne: 6.6.2

Stopień ochrony EN 60529: 6.7.1 (IP40)

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie EC Declaration of Conformity 2006/95 „Low – Voltage- Directive” nr: EG UFS 0027/2009 wystawionej przez OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden dnia 28.04.2010r

Warszawa, dn. 26-07-2011
(Miejsce i data wydania)

Magdalena Stankiewicz
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Siedziba
02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, NIP 521-100-10-39
Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 29872
Wysokość kapitału zakładowego 823.000 PLN
tel.: + 48 (022) 397 49 10, 397 49 30
fax: + 48 (022) 398 07 44
www.obo.pl

BRE BANK S.A.
79 1140 1977 0000 2961 5600 1001