



ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **43-143-09**

Gültig von: 2012 09 05
bis: 2014 09 05

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (ÖVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St.Martin-Innkreis
Österreich

Produkt: **Industriesteckdose**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet die Einhaltung der Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Standards, Bestimmungen und Normen wie aus dem (den) Prüfpunkt(en) **TGM-VA EE 31949, 31948, 31947, 31946** hervorgeht.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Konformität des geprüften Baumusters und aller mustergetreu gefertigten Produkte.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Dipl.-Ing. W. Martin

Wien, 2012 07 10



ÖVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend als Zertifizierungsstelle für Produkte und Verfahren in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, einschließlich Sicherheit und EMV





Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St.Martin-Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St.Martin-Innkreis
Österreich

Geprüft und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM EN 60309-1:2008-01-01
ÖVE/ÖNORM EN 60309-2:2008-01-01

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

Produkt: Industriesteckdose

Typenbezeichnung:

Technische Daten:

Handelsmarke:

113
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

313
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

413
2P+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4a13
2P+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend als Zertifizierungsstelle für Produkte und Verfahren in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, einschließlich Sicherheit und EMV



913
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

9213
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

114
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

314
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

414
3P+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4a14
3P+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

914
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

9214
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

115
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

315
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

415
3P+N+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE



4a15

3P+N+PE

IP 44 oder IP 44/54

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

915

3P+N+PE

IP 44

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

9215

3P+N+PE

IP 44

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3132

2P+PE

IP 67

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4132

2P+PE

IP 67

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

1132

2P+PE

IP 67

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3142

3P+PE

IP 67

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4142

3P+PE

IP 67

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

1142

3P+PE

IP 67

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3152

3P+N+PE

IP 67

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4152

3P+N+PE

IP 67

siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend als Zertifizierungsstelle für Produkte und Verfahren in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, einschließlich Sicherheit und EMV





1152
3P+N+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

123
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

323
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

423
2P+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4a23
2P+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

923
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

9223
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

124
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

324
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

424
3P+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4a24
3P+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend als Zertifizierungsstelle für Produkte und Verfahren in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, einschließlich Sicherheit und EMV





924
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

9224
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

125
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

325
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

425
3P+N+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4a25
3P+N+PE
IP 44 oder IP 44/54
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

925
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

9225
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3232
2P+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4232
2P+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

1232
2P+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend als Zertifizierungsstelle für Produkte und Verfahren in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, einschließlich Sicherheit und EMV





3242
3P+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4242
3P+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

1242
3P+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3252
3P+N+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

4252
3P+N+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

1252
3P+N+PE
IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

TYPENLISTE

Typ	Bemessungsstrom [A]	Schutzkontaktposition [h]	Nennbetriebsspannung [V]	Frequenz [Hz]
113, 313, 413, 913, 9213	16	4	110 - 130	50 - 60
	16	6	220 - 250	50 - 60
	16	9	380 - 415	50 - 60
	16	7	480 - 500	50 - 60
	16	12	Nach Trenntrafo	50 - 60
	16	2	> 50	>300 - 500
	16	3	> 50 - 250	DC
114, 314, 414, 914, 9214	16	4	110 - 130	50 - 60
	16	9	220 - 250	50 - 60
	16	6	380 - 415	50 - 60
	16	11	440 - 460	60
	16	7	480 - 500	50 - 60
	16	5	600 - 690	50 - 60
	16	3	380, 440	50, 60
	16	10	> 50	100 - 300
	16	2	> 50	>300 - 500
115, 315, 415, 915, 9215	16	4	63,5/110 - 75/130	50 - 60
	16	9	120/208 - 144/250	50 - 60
	16	6	220/380 - 240/415	50 - 60
	16	7	277/480 - 288/500	50 - 60
	16	5	347/600 - 400/690	50 - 60
	16	11	250/440 - 265/460	60
	16	3	220/380, 250/440	50, 60
	16	2	> 50	>300 - 500

Typ	Bemessungsstrom [A]	Schutzkontaktposition [h]	Nennbetriebsspannung [V]	Frequenz [Hz]
3132, 4132, 1132	16	4	110 - 130	50 - 60
	16	6	220 - 250	50 - 60
	16	9	380 - 415	50 - 60
	16	7	480 - 500	50 - 60
	16	12	Nach Trenntrafo	50 - 60
	16	2	> 50	>300 - 500
	16	3	> 50 - 250	DC
3142, 4142, 1142	16	4	110 - 130	50 - 60
	16	9	220 - 250	50 - 60
	16	6	380 - 415	50 - 60
	16	11	440 - 460	60
	16	7	480 - 500	50 - 60
	16	5	600 - 690	50 - 60
	16	3	380, 440	50, 60
	16	10	> 50	100 - 300
	16	2	> 50	>300 - 500
3152, 4152, 1152	16	4	63,5/110 - 75/130	50 - 60
	16	9	120/208 - 144/250	50 - 60
	16	6	220/380 - 240/415	50 - 60
	16	7	277/480 - 288/500	50 - 60
	16	5	347/600 - 400/690	50 - 60
	16	11	250/440 - 265/460	60
	16	3	220/380, 250/440	50, 60
	16	2	> 50	>300 - 500

Typ	Bemessungsstrom [A]	Schutzkontaktposition [h]	Nennbetriebsspannung [V]	Frequenz [Hz]
123, 323, 423, 923, 9223	32	4	110 - 130	50 - 60
	32	6	220 - 250	50 - 60
	32	9	380 - 415	50 - 60
	32	7	480 - 500	50 - 60
	32	12	Nach Trenntrafo	50 - 60
	32	2	> 50	>300 - 500
	32	3	> 50 - 250	DC
124, 324, 424, 924 9224	32	4	110 - 130	50 - 60
	32	9	220 - 250	50 - 60
	32	6	380 - 415	50 - 60
	32	11	440 - 460	60
	32	7	480 - 500	50 - 60
	32	5	600 - 690	50 - 60
	32	3	380, 440	50, 60
	32	10	> 50	100 - 300
	32	2	> 50	>300 - 500
125, 325, 425, 925, 9225	32	4	63,5/110 - 75/130	50 - 60
	32	9	120/208 - 144/250	50 - 60
	32	6	220/380 - 240/415	50 - 60
	32	7	277/480 - 288/500	50 - 60
	32	5	347/600 - 400/690	50 - 60
	32	11	250/440 - 265/460	60
	32	3	220/380, 250/440	50, 60
	32	2	> 50	>300 - 500

Typ	Bemessungsstrom [A]	Schutzkontaktposition [h]	Nennbetriebsspannung [V]	Frequenz [Hz]
3232, 4232, 1232	32	4	110 - 130	50 - 60
	32	6	220 - 130	50 - 60
	32	9	380 - 415	50 - 60
	32	7	480 - 500	50 - 60
	32	12	Nach Trenntrafo	50 - 60
	32	2	> 50	>300 - 500
	32	3	> 50 - 250	DC
3242, 4242, 1242	32	4	110 - 130	50 - 60
	32	9	220 - 250	50 - 60
	32	6	380 - 415	50 - 60
	32	11	440 - 460	60
	32	7	480 - 500	50 - 60
	32	5	600 - 690	50 - 60
	32	3	380, 440	50, 60
	32	10	> 50	100 - 300
	32	2	> 50	>300 - 500
3252, 4252, 1252	32	4	63,5/110 - 75/130	50 - 60
	32	9	120/208 - 144/250	50 - 60
	32	6	220/380 - 240/415	50 - 60
	32	7	277/480 - 288/500	50 - 60
	32	5	347/600 - 400/690	50 - 60
	32	11	250/440 - 265/460	60
	32	3	220/380, 250/440	50, 60
	32	2	> 50	>300 - 500

Typ	Bemessungsstrom [A]	Schutzkontaktposition [h]	Nennbetriebsspannung [V]	Frequenz [Hz]
4a13	16	4	110 - 130	50 - 60
	16	6	220 - 250	50 - 60
	16	9	380 - 415	50 - 60
	16	7	480 - 500	50 - 60
	16	12	Nach Trenntrafo	50 - 60
	16	2	> 50	>300 - 500
	16	3	> 50 - 250	DC
	16	8	> 250	DC
4a14	16	4	110 - 130	50 - 60
	16	9	220 - 250	50 - 60
	16	6	380 - 415	50 - 60
	16	11	440 - 460	60
	16	7	480 - 500	50 - 60
	16	3	380, 440	50, 60
	16	10	> 50	100 - 300
	16	2	> 50	>300 - 500
4a15	16	4	63,5/110 - 75/130	50 - 60
	16	9	120/208 - 144/250	50 - 60
	16	6	220/380 - 240/415	50 - 60
	16	7	277/480 - 288/500	50 - 60
	16	11	250/440 - 265/460	60
	16	3	220/380, 250/440	50, 60
	16	2	> 50	>300 - 500

Typ	Bemessungsstrom [A]	Schutzkontaktposition [h]	Nennbetriebsspannung [V]	Frequenz [Hz]
4a23	32	4	110 - 130	50 - 60
	32	6	220 - 250	50 - 60
	32	9	380 - 415	50 - 60
	32	7	480 - 500	50 - 60
	32	12	Nach Trenntrafo	50 - 60
	32	2	> 50	>300 - 500
	32	3	> 50 - 250	DC
	32	8	> 250	DC
4a24	32	4	110 - 130	50 - 60
	32	9	220 - 250	50 - 60
	32	6	380 - 415	50 - 60
	32	11	440 - 460	60
	32	7	480 - 500	50 - 60
	32	3	380, 440	50, 60
	32	10	> 50	100 - 300
	32	2	> 50	>300 - 500
4a25	32	4	63,5/110 - 75/130	50 - 60
	32	9	120/208 - 144/250	50 - 60
	32	6	220/380 - 240/415	50 - 60
	32	7	277/480 - 288/500	50 - 60
	32	11	250/440 - 265/460	60
	32	3	220/380, 250/440	50, 60
	32	2	> 50	>300 - 500