



# BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

## JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28  
tel. (+48 22) 812 69 38, tel./fax 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/005/07

Dostawca:  
(Nazwa i adres) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY  
ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.  
ul. Rogatka 14  
62-860 Opatówek

Producent:  
(Nazwa i adres) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY  
ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.  
ul. Rogatka 14  
62-860 Opatówek

Nazwa wyrobu: Obudowy rozdzielnic nn

Typ (model): seria FALA Line  
RN 8, RN 12, RN 16, RN 18, RN 24, RN 36 - natynkowe  
RP 8, RP 12, RP 16, RP 18, RP 24, RP 36 - podtynkowe

Dane techniczne: znamionowe napięcie izolacji  $U_i$ : 500 V;  
stopień ochrony: IP40, IK07.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

| Norma(y)                         | Raport(y) z badań Nr | Wydany(e) przez |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| PN-EN 62208:2006 (EN 62208:2003) | TA-06.256            | BBJ-SEP         |

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 259 poz. 2172),

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania .


Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie  na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Warszawa, dnia 2007-01-22



Dyrektor

  
Janusz Okólski

