

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity

Nr 2074

1. **Producent wyrobu budowlanego:** Ferro Sp. z o.o.
Product manufacturer: 32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7
Zakład produkcyjny: AMG JUST VALVE 317600 YUHUAN ZHEJIANG CHINA
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:** Filtry osadnikowe.
Product name: Sedimental filters
3. **Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego:** 29.24.12-30.20
Classification
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Product usage:
Montaż w instalacjach sieci wodociagowych i centralnego ogrzewania przy ciśnieniu do 2 MPa i temperaturze wody do 95 °C
Assembly in water supply systems and central heating systems at pressures to 2 MPa and maximum temperature 95 °C.
5. **Specyfikacja techniczna:**
Technical specification:

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
Water supply systems. Pipeline systems and components. Specifications and tests
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
Central heating systems. General requirements and tests
6. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:
Maks. temperatura pracy: 95°C, maks. ciśnienie pracy: 2.0 MPa
Max. working temperature: 95°C, max. working pressure: 2.0 MPa
7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.
We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 12.07.2006

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Hołój

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)