

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Cooper Bussmann (UK) Ltd.
Burton-on-the-Wolds
Melton Road, Loughborough
LEICESTERSHIRE

LE12 5TH.

UNITED KINGDOM

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Sicherungsersatz, NH-System

Fuse-link, NH-System

NHG000B; NHG000BI

NHG000BE; NHG000BIE

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1):2010-03; EN 60269-1:2007 + A1:2009

DIN VDE 0636-2 (VDE 0636-2):2011-09 HD 60269-2:2010



Aktenzeichen: 2056500-1150-0015 / 163614

File ref.:

Ausweis-Nr. 40006679

Certificate No.

Blatt 1
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-06-18

(letzte Änderung/updated 2012-04-25)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40006679 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Cooper Bussmann (UK) Ltd., Burton-on-the-Wolds, Melton Road, Loughborough, LEICESTERSHIRE,
LE12 5TH, UNITED KINGDOM

Aktenzeichen / *File ref.* 2056500-1150-0015 / 163614 / FG32 / KOH
letzte Änderung / *updated* 2012-04-25 Datum / *Date* 2003-06-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40006679
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40006679.

Sicherungseinsatz, NH-System
Fuse-link, NH-System
NHG000B; NHG000BI
NHG000BE; NHG000BIE

Typ(en) / *Type(s)*:

NHG000B; NHG000BI
NHG000BE; NHG000BIE

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 500 V

Bemessungsstrom
Rated current 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 35 A; 40 A; 50 A;
63 A; 80 A; 100 A

Bemessungsfrequenz
Rated frequency 45 bis / to 62 Hz

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity 120 kA

Baugröße
Size 000

Betriebsklasse
Utilization category gG

Griffflasche
Gripping lug spannungsführend ((Typen NHG000B, NHG000BE)
energized (types NHG000B, NHG000BE)
spannungsfrei (Typen NHG000BI, NHG000BIE)
de-energized (types NHG000BI, NHG000BIE)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40006679 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Cooper Bussmann (UK) Ltd., Burton-on-the-Wolds, Melton Road, Loughborough, LEICESTERSHIRE,
LE12 5TH, UNITED KINGDOM

Aktenzeichen / *File ref.* 2056500-1150-0015 / 163614 / FG32 / KOH letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2012-04-25 2003-06-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40006679
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40006679.

Anzeigevorrichtung Anzeiger (vorne und oben)
Indicating device Indicator (in front and at the top)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32