



Polam Nakło

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM - NAKŁO S.A. PL 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Kościelna 8

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 12/2/2014

Nazwa wystawcy :

**Zakłady Sprzętu Instalacyjnego
POLAM - NAKŁO S.A.**

Adres wystawcy:

ul. Kościelna 8 89-100 Nakło n. Notecią

Przedmiot deklaracji: Odgałęźniki instalacyjne metalowe 400V~;IP55;-5÷+60

¹⁾ 5x2,5mm² - 5123-201(016) ; -301(017) ; -401(018) ;

²⁾ 5x4mm² - 5133-202(014) ; -203(019) ; -302(015) ; -303(020) , -402(013) , -403(021)

³⁾ 5x 6 mm² - 5143-203(022) ; -303(023) ; -403(024) ;

⁴⁾ 5x 10mm² - 5153-204(025) ; -304(026) ; -404(027)

⁵⁾ 5x16mm² - 5163-225(068/I) ; -226(068/IV) ; -325(068/II) ; -326(068/V) ; -425(068/III) ; -426(068/VI)

Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu :	Tytuł :
PN-EN60670-1:2007	Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60670-22:2009	Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego -- Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek połączeniowych i obudów
PN-EN 60998-1:2006	Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60998-2-1:2006	Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych złączek z gwintowymi elementami zaciskowymi
Dyrektywa: LVD 2006/95/WE	W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia przeniesionej do prawa polskiego Dz.U. Nr 155/2007
Dyrektywa: RoHS 2011/65/UE	W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzonej do prawa polskiego Dz.U. z dnia 10 maja 2013 r., poz. 546 (uchylenie dotychczasowych przepisów) i 547 (wprowadzenie nowego porządku prawnego)

Informacje dodatkowe :

Zakład posiada wdrożony system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Certyfikat nr 949

Wyroby posiadają prawo do oznaczania znakiem „B” wydanym przez BBJ-SEP WARSZAWA Certyfikat B/12/152/13 ważny do 2018-12-08 . Sprawozdanie z badania numer LO-09-11K , LO-11-84

NAKŁO 11-04-2014r.

ZAKŁADY SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
„POLAM - NAKŁO Spółka Akcyjna
89-100 Nakło n. Not., ul. Kościelna 8
tel. 52 386 09 12, 52 386 09 20, fax 52 386 09 14
NIP 558-000-12-42
REGON 091189392

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

.....Henryk Kosiński.....
(podpis osoby upoważnionej)

Regon: 091 189 392

NIP: 558-000-12-42

Tel.+48 052 386 09 43,44,47 Fax +48 052 386 09 55

e-mail: handel@polam.naklo.pl

Internet: www.polam.naklo.pl



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/152/13

No. B/12/152/13

Posiadacz certyfikatu: Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego
(Nazwa i adres) „TAREL” Sp. z o.o.
Certificate holder: Zakład Pracy Chronionej
(Name and address) 33-150 Wola Rzędzińska 297a, Poland

Producent: Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego
(Nazwa i adres) „TAREL” Sp. z o.o.
Manufacturer: Zakład Pracy Chronionej
(Name and address) 33-150 Wola Rzędzińska 297a, Poland

Nazwa wyrobu: Odgaleźniki naścienne w obudowie metalowej, pięciotorowe,
Name of the product: z zaciskami gwintowymi, z dławnicami gwintowymi P.
Tapping blocks in metal surface mounting enclosure, five-way,
with screw terminals, with screw cable glands P.

Typ (model): 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024,
Type (model): 025, 026, 027, 068/I, 068/II, 068/III, 068/IV, 068/V, 068/VI
(wyszczególnione na odwrocie)
(specified on the back page)

Dane techniczne: 400 V~; IP55; -5°C + +60°C;
Technical data:

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności: 2018-12-08
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60670-1:2007 (EN 60670-1:2005)	LO-09.11K LO-11.84K	BBJ
PN-EN 60670-22:2009 (EN 60670-22:2006)		
PN-EN 60998-2-1:2006 (EN 60998-2-1:2004)		
PN-EN 60998-1:2006 (EN 60998-1:2004)		

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP – BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP – BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Warszawa, 2013-12-09