



**ELEKTROPLAST**  
STRÓŻA



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-431 Stróża 1015 k/Myślenic  
www.elektroplast.com e-mail: firma@elektroplast.com tel./fax 12 373 31 69

## KARTA PRODUKTU Nr 0037/0037/14

**Nazwa wyrobu: Kolanka sztywne ZKO**

**Producent: ELEKTROPLAST**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015**  
**Symbol PKWiU: 22.21.29.0**

**Przeznaczenie produktu:** Kolanka sztywne ZKO odgromowe (90°) przeznaczone są do izolowania przewodu odprowadzającego (aluminium) przy wyjściu przewodu ze strefy palnej ściany lub ocieplenia ściany np. styropianu. Kolanka sztywne ZKOd odgromowe (30°) przeznaczone są do izolowania przewodu odprowadzającego (stal, miedź) przy wyjściu przewodu ze strefy palnej ściany lub ocieplenia ściany np. styropianu. Są odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego.

**Ważne !** Izolowanie zewnętrznego LPS powinno być brane pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w przewodach z prądem pioruna mogą spowodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe zastosowanie w obiektach z pokryciem palnym, oraz obiektach z palnymi ścianami (elewacją) i obszarami zagrożonymi wybuchem lub pożarem.

**\*Własności techniczne:**

- Kolor: szary RAL - brak, (na życzenie możliwe inne kolory)
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Grubość ścianki:  $\leq 3$  mm
- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 1000 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-45°C do + 60 °C)
- Udarowe 1,2/50µs napięcie wytrzymałowe:  $\leq 100$  kV

**\*Wykonanie: kolanka sztywne**

**\*Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Nie rozprzestrzenia płomienia

**\*Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

| Nr katalogowy<br>Szare | Tolerancja $\varnothing$ zew/wew. mufki w mm. wg<br>normy: EL -PL 007/1/2012 | Ilość szt.<br>opak. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ZKO 20 (90°) 06.56     | 26 <sup>-0,2</sup> /20 <sup>-0,2</sup>                                       | 1                   |
| ZKO 40(90°) 06.57      | 46 <sup>-0,3</sup> /40 <sup>-0,3</sup>                                       | 1                   |
| ZKOd 20(30°) 06.58     | 26 <sup>-0,2</sup> /20 <sup>-0,2</sup>                                       | 1                   |
| ZKOd 40(30°) 06.59     | 46 <sup>-0,3</sup> /40 <sup>-0,3</sup>                                       | 1                   |

**ELEKTROPLAST**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
KIEROWNIK FIRMY

*Stanisław Klakla*



**ELEKTROPLAST**  
STRÓŻA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-431 Stróża 1015 k/Myślenic  
www.elektroplast.com e-mail: firma@elektroplast.com tel./fax 12 373 31 69



## SYSTEM RUR INSTALACYJNYCH ODGROMOWYCH FIRMY ELEKTROPLAST STRÓŻA

przewód odprowadzający O8

ZKOd w zależności od grubości  
elewacji naddatek odciąć

RSO 20

puszka pomiarowa

RSO 40

bednarka 25x4 lub 30x4

**ELEKTROPLAST**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
KIEROWNIK FIRMY

*Stanisław Klakla*

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

**Kartę produktu opracował: Kierownik Firmy Stanisław Klakla**

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118321

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS