


**PL**

***Instrukcja obsługi i instalacji***  
***Czujniki d<sub>m</sub> termostatu Devireg™ 850***



|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>1 Czujniki i strefy</b>                                | 3  |
| 1.1 Zasady działania i rodzaje czujników                  | 3  |
| 1.2 Strefy systemu grzewczego                             | 4  |
| 1.3 Ilość czujników w strefach systemu grzewczego         | 5  |
| <b>2 Rozmieszczenie i instalacja czujników</b>            | 6  |
| 2.1 Lokalizacja czujników gruntowych                      | 6  |
| 2.1.1 Lokalizacja pierwszego czujnika gruntowego          | 6  |
| 2.1.2 Lokalizacja kolejnych czujników gruntowych          | 6  |
| 2.1.3 Przykładowy system grzewczy z czujnikami gruntowymi | 7  |
| 2.1.4 Przedłużanie kabla czujnikowego                     | 7  |
| 2.2 Instalowanie czujników gruntowych                     | 8  |
| 2.3 Lokalizacja czujników dachowych                       | 10 |
| 2.3.1 Lokalizacja pierwszego czujnika dachowego           | 10 |
| 2.3.2 Lokalizacja kolejnych czujników dachowych           | 10 |
| 2.3.3 Kierownice wody roztopowej                          | 10 |
| 2.3.4 Przykładowy system grzewczy z czujnikami dachowymi  | 11 |
| 2.3.5 Przedłużanie kabla czujnikowego                     | 11 |
| 2.4 Instalowanie czujników dachowych                      | 12 |
| <b>3 Dane techniczne</b>                                  | 13 |
| <b>4 Załącznik A – Zasilacz i kabel zasilający</b>        | 14 |

## 1. Czujniki i strefy systemu grzejnego


W rozdziale podano objaśnienia podstawowych pojęć używanych w dalszej części Instrukcji.

- rodzaj obszaru
- rodzaj czujnika
- termostat
- strefy systemu grzejnego

Podane informacje umożliwią określenie optymalnej liczby czujników dla wszystkich stref systemu grzejnego.

### 1.1 Zasady działania i rodzaje czujników

Rodzaje obszarów obsługiwanych przez system przeciwbłodzeniowy DEVI - patrz rysunek.



1. chodniki i place parkingowe
2. schody i stopnie
3. dachy i naroża dachów
4. rynny i rury spustowe

Obszary gruntowe (1 i 2) - jeden lub kilka czujników gruntowych.

Obszary dachowe (3 i 4) - jeden lub kilka czujników dachowych.

Czujniki gruntowe i dachowe dokonują jednoczesnego pomiaru:

- temperatury
- wilgoci (lód, śnieg, grad, deszcz)

Wyniki pomiarów przekazywane są do termostatu Devireg 850, który decyduje o załączeniu lub wyłączeniu kabli grzejnych zainstalowanych w poszczególnych strefach systemu grzewczego.

Szczegółowe informacje o konfiguracji i obsłudze termostatu podane są w Instrukcji obsługi termostatu Devireg 850.



## 1.2 Strefy systemu grzewczego

Termostat Devireg 850 może współpracować z maksymalnie czterema czujnikami umieszczonymi w jednej strefie. Możliwa jest także konfiguracja dwustrefowa, gdzie każda zawiera jeden lub dwa czujniki.

W systemach dwustrefowych występują dwa niezależne elementy grzejne oraz dwa do czterech czujników. Systemy dwustrefowe dzielą się na:

**systemy kombinowane** = instalacja dachowa + instalacja gruntowa

**systemy podwójne** = dwie instalacje gruntowe lub dachowe

Jeżeli termostat Devireg™ 850 współpracuje z więcej niż jedną instalacją, można określić priorytet dla każdego z obszarów. Funkcja ta umożliwi naprzemienne ogrzewanie obu obszarów oraz zapewnia działanie systemu przy braku dostatecznie dużej mocy zasilającej.

Termostat Devireg 850 oraz maksymalnie cztery czujniki mogą współpracować w następujących pięciu konfiguracjach:

| Rodzaj systemu                        |  |  |                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>System z jedną strefą gruntową</b> | 1-4 w jednej strefie                                                              |                                                                                   | <b>Maksymalnie 4 czujniki we wszystkich strefach</b> |
| <b>System z jedną strefą dachową</b>  |                                                                                   | 1-4 w jednej strefie                                                              |                                                      |
| <b>System kombinowany</b>             | 1-3 w jednej strefie gruntowej                                                    | 1-3 w jednej strefie dachowej                                                     |                                                      |
| <b>System podwójny gruntowy</b>       | 2-4 w dwóch strefach                                                              |                                                                                   |                                                      |
| <b>System podwójny dachowy</b>        |                                                                                   | 2-4 w dwóch strefach                                                              |                                                      |

## 1.3 Zaleca się, by w każdej strefie znajdowały się przynajmniej dwa czujniki.

Jest kilka powodów dla których warto zainstalować **2 lub więcej czujników** w jednej strefie.

- Większa niezawodność wykrywania zmian pogodowych może być ważna w dużych i rozbudowanych systemach grzewczych.
- Szybsza reakcja na zjawiska pogodowe (nawet o 1 godzinę) uzyskana dzięki jednoczesnemu pomiarowi temperatury i wilgotności gruntu. W systemach z jednym czujnikiem, pomiary temperatury i wilgotności wykonywane są naprzemiennie przez jedno urządzenie, co spowalnia reakcję systemu.

Prosimy określić liczbę czujników, które będą zainstalowane w poszczególnych strefach systemu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym instalatorem lub projektantem.

| Rodzaj systemu oraz liczba czujników (1-4) |   |  |  |                                                      |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>System z jedną strefą gruntową</b>      | x | 1 2 3 4                                                                             |                                                                                     | <b>Maksymalnie 4 czujniki we wszystkich strefach</b> |
| <b>System z jedną strefą dachową</b>       | x |                                                                                     | 1 2 3 4                                                                             |                                                      |
| <b>System kombinowany</b>                  | x | 1 2 3                                                                               | 1 2 3                                                                               |                                                      |
| <b>System podwójny gruntowy</b>            | x | 2 3 4                                                                               |                                                                                     |                                                      |
| <b>System podwójny dachowy</b>             | x |                                                                                     | 2 3 4                                                                               |                                                      |

## 2 Rozmieszczenie i instalacja czujników

W rozdziale 2 omówiono zasady poprawnego rozmieszczania i instalowania czujników gruntowych i dachowych.

Rozmieszczenie i instalacja czujników gruntowych - patrz punkt 2.1.

Rozmieszczenie i instalacja czujników dachowych - patrz punkt 2.2.

### 2.1 Lokalizacja czujników gruntowych

Wybór właściwego miejsca zainstalowania czujników ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego systemu grzewczego. Podstawowe trzy kryteria lokalizacji czujników są następujące:

1. Czujnik musi być zainstalowany wewnątrz strefy grzewczej min. 1 m od jej brzegu.
2. Czujniki muszą być wystawione na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych takich jak śnieg i deszcz.
3. Czujniki nie mogą być przykryte przez liście, kamienie, gruz lub inne przedmioty.

#### 2.1.1 Lokalizacja pierwszego czujnika gruntowego

Pierwszy czujnik gruntowy powinien być umieszczony w miejscu gdzie **najwcześniej pojawia się i utrzymuje warstwa śniegu**. W przypadku wykonywania instalacji na terenie nieznanym, odpowiednie informacje można uzyskać od jego stałych mieszkańców. Można także wykorzystać następujące miejsca znajdujące się na ogrzewanym obszarze:

- a) miejsce stale zacienione lub porośnięte mchem,
- b) miejsce w którym wiatr stale tworzy zasy śniegu,
- c) miejsce z najbardziej intensywnym ruchem pieszym lub kołowym.

W systemie podwójnym zawierającym dwie strefy gruntowe, kryteria lokalizacji pierwszego czujnika są takie same dla obu stref.

#### 2.1.2 Lokalizacja kolejnych czujników gruntowych


Kolejne czujniki gruntowe należy instalować w miejscach, których powierzchnia wysycha najpóźniej. Można także wykorzystać następujące miejsca znajdujące się na ogrzewanym obszarze:

- d) miejsce stale zacienione,
- e) miejsce w którym gromadzi się woda ze stopionego śniegu,
- f) miejsce w odległości przynajmniej 1 metra od innych czujników.

W przypadku wątpliwości dotyczących lokalizacji czujników, zalecamy wytypować kilka alternatywnych miejsc, które mogą być wykorzystane podczas ewentualnych modyfikacji systemu.

## 2 Rozmieszczenie i instalacja czujników

### 2.1.3 Przykładowy system grzewczy z czujnikami gruntowymi



Przykładowy system składa się z (1) ogrzewanego stopnia dolnego, ogrzewanego odcinka chodnika (2) oraz ogrzewanego stopnia górnego (3). W zależności od liczby stref i wymaganej niezawodności wykrywania zmian pogodowych należy zainstalować 2-3 czujniki gruntowe.

**Czujnik nr 1** ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania systemu grzewczego. Umieszczony jest w miejscu, w którym najwcześniej pojawia się śnieg i występuje duży ruch pieszych.

**Czujnik nr 2** umieszczony jest w rejonie chodnika, gdzie mogą tworzyć się kałuże. Miejsce to jest zacienione i wysycha jako ostatnie. Jeżeli dostatecznie duża moc zasilania jest niedostępna, można utworzyć tzw. system podwójny i nadać niski priorytet instalacji znajdującej się pod chodnikiem.

**Czujnik nr 3** zwiększa niezawodność i szybkość reakcji systemu na zmiany pogody. Może być

dołączony podczas późniejszej modyfikacji systemu.

#### 2.1.4 Przedłużanie kabla czujnikowego

Zespół czujnika gruntowego składa się z kabla czujnikowego i obudowy czujnika.



Czujnik gruntowy wyposażony jest w kabel przyłączeniowy o długości 15 m. Około 50 cm kabla należy zwinąć we wnętrzu obudowy czujnika. Pozostałe 14,5 metra umożliwia dołączenie czujnika nawet w sytuacji, gdy miejsce instalacji znajduje się stosunkowo daleko od termostatu.

Jeżeli czujnik musi zostać zainstalowany w większej odległości, kabel czujnikowy może zostać przedłużony. Jako przedłużacz należy stosować kabel czteroprzewodowy zgodny z wymaganiami podanymi w Załączniku A.

**Aby uniknąć błędnych połączeń, prosimy dokładnie zanotować kolory przewodów kabla przedłużającego, które zostaną dołączone do fabrycznego kabla czujnikowego (biały, biały, czerwony, czarny).**


**W systemach podwójnych nie wolno łączyć przedłużonych kabli czujnikowych z różnych stref.**

### 2.2 Instalowanie czujników gruntowych


Po wybraniu lokalizacji czujników gruntowych i ewentualnym przedłużeniu kabli czujnikowych można przystąpić do instalacji czujników. Czujniki mogą być instalowane podczas prac budowlanych, a ich połączenie z termostatem i uruchomienie systemu może nastąpić później podczas uruchamiania instalacji budynkowych.

Poniższe wymagania dotyczą wszystkich typów instalacji:

- a) Aby uniknąć wgniecenia czujnika w grunt podczas ruchu pojazdów i pieszych, podłoże pod czujnikiem musi być twarde (np. płyta betonowa). Konstrukcja rurki umożliwia jej montaż na płycie za pomocą śrub.
- b) Rurkę czujnikową należy umieścić pomiędzy kablami grzejnymi zachowując minimalną odległość 1 cm.




- c) Rurka czujnikowa nie może wystawać z gruntu. Górna mosiężna część czujnika musi znajdować się w położeniu poziomym.
- d) Przewód pomiędzy czujnikiem a termostatem Devireg 850 musi znajdować się w instalacyjnej rurce osłonowej.




### Instalacja w asfalcie:

**Temperatura w otoczeniu czujnika i rurki czujnikowej nie może przekraczać 80 °C. Podczas wylewania i rozkładania asfaltu czujnik musi być zastąpiony przez element z drewna lub innego materiału odpornego na wysoką temperaturę. Rurka instalacyjna musi być wykonana z metalu odpornego na działanie wysokiej temperatury.**

- e) Przed wylewaniem betonu lub układaniem cegieł, rurkę czujnikową należy szczelnie zamknąć za pomocą dostarczonej nakładki. Rurka i czujnik muszą być całkowicie otoczone przez beton tak, by w ich otoczeniu nie pozostały żadne szczeliny powietrzne.



- f) Około 50 cm kabla czujnikowego należy zwinąć we wnętrzu rurki. Jeżeli kabel czujnikowy musi zostać przedłużony - patrz punkt 2.1.4.
- g) Czujnik należy umieścić w obudowie w taki sposób, aby krawędzie czujnika znalazły się nieco poniżej (około 1 mm) obrzeża obudowy.
- h) Nacięcia na czujniku powinny znaleźć się na wysokości podobnych nacięć na obudowie.



### 2.3 Lokalizacja czujników dachowych

Wybór właściwego miejsca zainstalowania czujników ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego systemu grzewczego. Podstawowe trzy kryteria lokalizacji czujników są następujące:

1. **Czujnik musi być umieszczony w polu grzewczym, minimum 1 m od brzegu pola grzewczego.**
2. **Czujniki muszą być wystawione na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych takich jak śnieg i deszcz.**
3. **Czujniki nie mogą być przykryte przez liście gromadzące się w rynnach lub inne przedmioty.**

#### 2.3.1 Lokalizacja pierwszego czujnika dachowego

Pierwszy czujnik dachowy należy umieścić w miejscu, w którym nagromadzenia śniegu i lodu sprawiają najwięcej kłopotów. W przypadku wykonywania instalacji w budynku nieznanym, odpowiednie informacje można uzyskać od jego stałych mieszkańców.

Można także wykorzystać następujące miejsca znajdujące się na ogrzewanym obszarze:

- a) miejsce zacienione lub znajdujące się na północno-zachodniej stronie dachu,
- b) miejsce w głównej rynnie w pobliżu pionowej rury spustowej.

W systemie podwójnym zawierającym dwie strefy dachowe, kryteria lokalizacji pierwszego czujnika są takie same dla obu stref.

#### 2.3.2 Lokalizacja kolejnych czujników dachowych

Kolejne czujniki dachowe należy instalować w miejscach, których powierzchnia wysycha najpóźniej. Można także wykorzystać następujące miejsca znajdujące się na ogrzewanym obszarze:


- c) miejsce w którym śnieg samoczynnie zsuwa się w kierunku rynien lub krawędzi połaci dachowej,
- d) pozostałe rynny w pobliżu rur spustowych,
- e) miejsce w odległości przynajmniej 1 metra od innych czujników.

W przypadku wątpliwości dotyczących lokalizacji czujników, zalecamy wytypować kilka alternatywnych miejsc, które mogą być wykorzystane podczas ewentualnych modyfikacji systemu.

#### 2.3.3 Kierownice wody roztopowej

Na dachach stromych usytuowanych w kierunku południowym może występować silne nasłonecznienie i szybkie wysychanie wody. W sytuacjach takich może być konieczne zainstalowanie dodatkowych elementów kierujących wodę roztopową w kierunku czujnika.

Uzyskanie optymalnego zwilżenia powierzchni czujnika może wymagać eksperymentalnego dobrania położenia kierownic i kierunku spływu wody.



### 2.3.4 Przykładowy system grzewczy z czujnikami dachowymi

Przykładowy system zainstalowany jest na dachu z kilkoma oknami mansardowymi. W zależności od liczby stref i wymaganej niezawodności działania, zostanie zainstalowanych 2-3 czujników dachowych.



**Czujnik nr 1** umieszczony jest na ocienionej części dachu nad frontową częścią budynku. Czujnik ten ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego systemu grzewczego. Jest on zwilżany przez wodę roztopową aż do całkowitego wyschnięcia rynien. Do miejsca zainstalowania czujnika często zsuwa się śnieg, co dodatkowo opóźnia jego wysychanie.

**Czujnik nr 2** jest również konieczny ponieważ z ocienionej części dachu, na której znajdują się okna, śnieg może zsuwać się na dach

wysuszony. Obszar z oknami można traktować jako strefę systemu podwójnego o niskim priorytecie.

**Czujnik nr 3** zwiększa niezawodność i szybkość reakcji systemu na zmiany pogody. Może być umieszczony w pobliżu jednej z rur spustowych lub wewnątrz centralnej rynny dachowej stosowanej na dachach o małym nachyleniu. Czujnik może być dołączony podczas późniejszych modyfikacji systemu.



#### 2.3.5 Przedłużanie kabla czujnikowego

Czujnik dachowy wyposażony jest w kabel przyłączeniowy o długości 15 m.

Jeżeli czujnik musi zostać zainstalowany w większej odległości, kabel czujnikowy może zostać przedłużony. Jako przedłużacz należy stosować kabel czteroprzewodowy zgodny z wymaganiami podanymi w Załączniku A.

**Aby uniknąć błędnych połączeń, prosimy dokładnie zanotować kolory przewodów kabla przedłużającego, które zostaną dołączone do fabrycznego kabla czujnikowego (biały, biały, czerwony, czarny).**


**W systemach podwójnych nie wolno łączyć przedłużonych kabli czujnikowych z różnych stref.**

### 2.4 Instalowanie czujników dachowych

Po wybraniu lokalizacji czujników dachowych i ewentualnym przedłużeniu kabli czujnikowych można przystąpić do instalacji czujników. Czujniki mogą być instalowane podczas prac budowlanych, a ich połączenie z termostatem i uruchomienie systemu może nastąpić później podczas uruchamiania instalacji budynkowych.

Poniższe wymagania dotyczą wszystkich typów instalacji:

- Czujnik musi być umieszczony pomiędzy kablami grzejnymi lub w ich pobliżu w odległości od kabla nie mniejszej niż 1 cm.
- Górna mosiężna część czujnika musi znajdować się w położeniu poziomym. W przypadku instalacji na dachu nachylonym, konieczne jest odpowiednie wypoziomowanie i zamocowanie czujnika.
- Czujnik należy trwale zamocować do podłoża za pomocą elementów mocujących lub wodoodpornego kleju.



| Dane techniczne                                                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:<br>• czujnik gruntowy<br>• czujnik dachowy                                   | D850 G1 Czujnik<br>D850 R1 Czujnik                                                                            |
| Napięcie zasilania:                                                               | 24VDC +10%/-20% (18-26VDC)                                                                                    |
| Pobór mocy:<br>• czujnik gruntowy<br>• czujnik dachowy                            | maks. 13W<br>maks. 8W                                                                                         |
| Stopień ochrony:                                                                  | IP 67                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia:<br>• czujnik gruntowy<br>• czujnik dachowy                 | -30°C do +70°C<br>-50°C do +70°C                                                                              |
| Rodzaj czujnika:                                                                  | czujniki wilgoci dołączane do magistrali Devibus                                                              |
| Kabel czujnikowy:                                                                 | 15 m, 4 x 1 mm <sup>2</sup> (może być przedłużany - patrz Załącznik A)                                        |
| Prezentacja informacji:                                                           | wyświetlacz 2 linie po 16 znaków, podświetlany                                                                |
| Wymiary:<br>• czujnik gruntowy<br>• obudowa czujnika (grunt)<br>• czujnik dachowy | wys. = 74 mm; średnica = 87 mm<br>wys. = 93 mm; średnica = 98 mm<br>wys. = 15 mm; szer. = 23,5 mm; dl. 216 mm |

### 3. Załącznik A – przedłużanie kabla czujnikowego


#### System gruntowy

| Ilość czujników:    | 1 lub 2           | 3                 | 4                 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Przekrój kabla      | Maks. długość (m) | Maks. długość (m) | Maks. długość (m) |
| 1 mm <sup>2</sup>   | 300               | 150               | 80                |
| 1,5 mm <sup>2</sup> | 450               | 225               | 120               |
| 2,5 mm <sup>2</sup> | 750               | 380               | 200               |
| 4 mm <sup>2</sup>   | 1200              | 600               | 310               |

#### System rynnowy

| Ilość czujników:    | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Przekrój kabla      | Maks. długość (m) | Maks. długość (m) | Maks. długość (m) | Maks. długość (m) |
| 1 mm <sup>2</sup>   | 400               | 100               | 130               | 75                |
| 1,5 mm <sup>2</sup> | 600               | 150               | 200               | 110               |
| 2,5 mm <sup>2</sup> | 1000              | 250               | 330               | 190               |
| 4 mm <sup>2</sup>   | 1600              | 400               | 525               | 300               |

W systemach podwójnych nie wolno łączyć w szereg przedłużonych kabli czujnikowych.



Nabyliście Państwo produkt, który mamy nadzieję podniesie standard Waszego mieszkania i pozwoli na ekonomiczną jego eksploatację. System DEVI składający się z kabli grzejnych DEVIflex™ lub maty grzejnej DEVImat™, termostatów DEVIreg™ oraz taśmy montażowej DEVIfast™, rozwiązuje kompleksowo problemy związane z ogrzewaniem.

W przypadku wystąpienia jednak problemów związanych z eksploatacją systemu grzewczego, firma Danfoss będąca producentem, której produkty są wytwarzane w Danii, należy do Uni Europejskiej i respektuje obowiązki producenta zgodnie z dyrektywą 85/374/CEE oraz związane z nimi prawa państwowe.

Na podstawie tych uregulowań prawnych Danfoss udziela 10 letniej gwarancji na kable grzejne DEVIflex™ oraz maty grzejne DEVImat™ oraz 2 letniej gwarancji na pozostałe swoje produkty.

Gwarancja zachowuje ważność pod warunkiem, że KARTA GWARANCYJNA znajdująca się na odwrotnej stronie została prawidłowo wypełniona wykonano szkic ułożenia kabla grzejnego oraz, że zaistniałe uszkodzenie zostało udostępnione firmie Danfoss lub jej autoryzowanemu Przedstawicielowi.

Gwarancja zachowuje ważność, jeżeli KARTA GWARANCYJNA wypełniona została w języku angielskim lub języku urzędowym kraju, w którym produkt był zakupiony.

Producent - firma Danfoss - zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania naprawy lub też dostarczenia nowego produktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów niezwiązanych bezpośrednio z jego naprawą. W przypadku uszkodzonych termostatów Devireg™, Danfoss zastrzega sobie prawo do ich naprawy, w możliwie krótkim terminie bez obciążania kosztami klienta. Warunki gwarancji Danfoss nie obejmują instalacji wykonanych przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień w tym zakresie, szkód powstałych na skutek nieodpowiednich projektów wykonanych przez osoby trzecie, złego użycia, uszkodzeń przez osoby trzecie lub nieprawidłowych instalacji i szkód będących ich następstwem. Ekspertyzy i naprawy wykonane przez Danfoss lub jej przedstawiciela nie objęte warunkami gwarancji są w pełni odpłatne.

Gwarancja wygasa, jeżeli za reklamowany produkt zostaną zwrócone pieniądze. Firma Danfoss zawsze stara się odpowiadać szczerze, uczciwie i szybko na wszystkie zapytania i uzasadnione roszczenia klientów. Powyższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie odpowiedzialności za zakupiony produkt.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

## Warunki Gwarancji Danfoss udziela gwarancji:

Nazwisko/imię lub firma:

Adres:

Kod pocztowy:

Telefon:

### Uwaga!

Karta Gwarancyjna Danfoss traci ważność w przypadku nie wypełnienia wszystkich pozycji. Prosimy dokładnie wypełnić wszystkie pola i uważnie przeczytać Warunki Gwarancji (na odwrocie).

Montaż wykonał  
(imię, nazwisko, pieczętka):

Data wykonania montażu:

Typ termostatu:

Numer serii:

Pieczętka punktu sprzedaży (podpis sprzedawcy) oraz data sprzedaży:

Danfoss Sp. z o.o.  
ul. Chrzanowska 5  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
Tel.: 22 755 06 50  
Fax: 22 755 06 49

