

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2267/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Cooper Industries Poland LLC Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. 17 Stycznia 45A

02-146 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SIRIOS LED

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia

produkowany przez:

Cooper Univel S.A.

88 Thessaloniki Street

P.O. Box 48

Komvos Korinou, 60100 Katerini Pierias, Grecja

w zakładzie produkcyjnym:

SC Cooper Industries Romania SRL

Zona Industrială Vest Str. III nr. 12

310510 Arad, Rumunia

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3018/2014 z dnia 28.07.2014 r.

2. Sprawozdanie z badań nr 4786174972.1.1 z dnia 13.02.2014 r. wykonanych w UL International Italia S.r.l. - Burago oraz sprawozdanie z badań nr 943/BA/14 z dnia 05.11.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2267/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa:

od **05.12.2014 r.**

do **04.12.2019 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora

ds. Technicznych

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup



Józefów, dnia 5 grudnia 2014 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2267/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SIRIOS LED w odmianach:

SLED, SLED-3H, SLED-AT, SLED-AT-3H, SLED-MAINS, SLED-CG-S

Typ	SIRIOS LED	
	Z - zasilana centralnie (odmiany: SLED-MAINS, SLED-CG-S)	X - z własnym zasilaniem (odmiany: SLED, SLED-3H, SLED-AT, SLED-AT-3H)
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;
Urządzenia	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	A - zawiera urządzenia testujące; B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy; C - zawiera tryb blokady; E - z niewymienialną lampą;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina (odmiany: SLED-AT) 120 - 2 godziny (odmiany: SLED) 180 - 3 godziny (odmiany: SLED-3H, SLED-AT-3H)
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50 Hz; 220 V DC;	230 V AC 50 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP42	
Źródło światła	linijka LED (24 LED o mocy 1,5W)	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak
Przystosowana do piktogramów	tak	
Sposób zamocowania	nabudowywana wbudowywana - po zastosowaniu puszkii o oznaczeniu S-RB	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup



Józefów, dnia 5 grudnia 2014 r.