

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DOP 0003/17

1. Produkt:

H07V-U; 07V-U;

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Typ i numer partii umieszczony na wyrobie/etykiecie opakowania.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Przewód elektroenergetyczny przeznaczony do montowania wewnątrz urządzeń i oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów. Do zastosowań w obiektach objętych uregulowaniami reakcji wyrobów budowlanych na działanie ognia.

4. Producent oraz adres kontaktowy producenta:

**Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
Ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela

Nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności zakładowej kontroli produkcji:

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej	Klasyfikacja
ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 1488	991.19/17/Z00NZP 991.20/17/Z00NZP 991.21/17/Z00NZP 991.22/17/Z00NZP 991.23/17/Z00NZP 991.24/17/Z00NZP 991.25/17/Z00NZP 991.26/17/Z00NZP

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E _{ca}	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Wydzielane substancje niebezpieczne	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana została zgodnie z CPR – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Parczew dn. 25.04.2017r.

KIEROWNIK

Działu Kontroli Jakości


mgr Piotr Grabowski
Kierownik Działu Kontroli Jakości