

Producent

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
57-410 Ścinawka Średnia
www.zetkama.com.pl

**Deklaracja zgodności
z Dyrektywą 97/23/EC
dla urządzeń ciśnieniowych**

Niniejszym oświadczamy, że poniżej wymienione zawory zwrotne spełniają wymagania Dyrektywy 97/23/EC

TYP	FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN(mm)	CIŚNIENIE NOMINALNE PN(MPa)	ZAKRES TEMPERATURY PRACY (°C)
Grzybkowe	402 kołnierzowy prosty	żeliwo szare EN-GJL250	50 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 140

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł H

Stosowane normy i specyfikacje techniczne:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. EN-19 | 6. EN -12266 -1 |
| 2. EN-558+A1 | 7. EN-12334 |
| 3. EN-1561 | |
| 4. EN-1563 | |
| 5. EN-1092-2 | |

Zaangażowana jednostka notyfikowana


Bureau Veritas
67/71 Boulevard de Chateaux
92200 Neuilly-sur-Seine
France
Bureau Veritas No. 0062

Nadzór systemu jakości – badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.

Certyfikat nr CE-PED-H-ZKM 001-10-POL

Deklaracja zgodności nr 15/03/2012

Ścinawka Średnia 26.03.2012

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Leszek Jurasz