


www.ingremio.com.pl

Z.P.T.S. INGREMIO - PESZEL

ul. Laskowska 93

PL 32-329 Bolesław

tel +48 (32) 642-48-09

fax +48 (32) 647-19-19

biuro@ingremio.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 33/2016

1. Producent wyrobu budowlanego: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych **Ingremio - Peszel**
ul. Laskowska 93
32-329 Bolesław
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Rury dwuwarstwowe Airflex Ag oraz Airflex blue, wykonane z modyfikowanego HDPE.
Wymiary rur DN: 50, 63, 75, 90, 110, 160, 200mm
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU - 22.21.29.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Rury typu Airflex służą do przesyłu powietrza w wymuszonych systemach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych oraz do układania w ziemi.
5. Dokument odniesienia: **PN-EN 13180:2004** „Wentylacja budynków, Sieć przewodów, Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich”
PN-EN 61386-24 “Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów- Część 24 - Wymagania szczegółowe - systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.”
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Parametr:	Właściwości użytkowe:
Wymiary	DN: 50 do 200 mm
Odporność na działanie ciśnienia	Od -400 Pa do 1000 Pa
Siła rozciągania	Nie dotyczy (rura w postaci nieściskanej)
Najmniejszy promień gięcia	3 x DN [mm]
Odporność na ściskanie	450N
Odporność na uderzenie:	Normalna

Warstwa wewnętrzna dla Airflex Ag - antybakteryjna (zgodnie z Sprawozdaniem z badań mikrobiologicznych B43232/24375/15 dla rur Airflex)

7. Partia wyrobu objęta deklaracją: Niniejsza deklaracja dotyczy jest ważna z fakturą zakupu danego asortymentu. Typ rur i data produkcji podana jest na etykietach lub dokumentacji towarzyszącej.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wymienione wyroby budowlane są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

08.01.2016 Bolesław

miejsce i data wystawienia

Pełnomocnik ds. Jakości

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej