

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WE 3412050/01/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Kurki kulowe do gazu ORION typ DN15- 1204; DN20- 1304; DN25- 1404;
DN32-1502; DN40-0602; DN50-0702**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Data produkcji podana na etykiecie

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

.Przeznaczone do stosowania w instalacjach gazowych nieukładanych bezpośrednio w ziemi usytuowanych wewnątrz lub na zewnątrz budynków mieszkalnych lub użytkowych.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**VALVEX S. A.
Ul. Nad Skawą 2
34-240 Jordanów**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **1**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Technický Skúšobný Ústav Piešťany (TSU), 1299

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

przeprowadził(-a/-o) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji i wykonał badania typu .w systemie ...1.

(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał(-a/-o) Certyfikat zgodności WE 1299-CPD-0083

(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna														
Reakcja na ogień	A1	EN 331:1998/A1:2010 p 6.6														
Tolerancja wymiarów	spełnia	EN 331:1998/A1:2010 p 5.3														
Ciśnienie wewnętrzne: -klasa ciśnienia - szczelność	20x105Pa ≤20 cm3/h	EN 331:1998/A1:2010 p 4.1 EN 331:1998/A1:2010 p 6.2														
Efektywność: Strumień nominalny	<table><tr><td>DN</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td></tr><tr><td>m³/h</td><td>9</td><td>22</td><td>25</td><td>34</td><td>45</td><td>77</td></tr></table>	DN	15	20	25	32	40	50	m ³ /h	9	22	25	34	45	77	EN 331:1998/A1:2010 p 6.3
DN	15	20	25	32	40	50										
m ³ /h	9	22	25	34	45	77										
Odporność na wysoką temperaturę: (dla instalacji grzewczych)	wielkość nieszczelności ≤ 150 dm3/h przy 650 °C przez 30 min przy p=0,1 bar	EN 331:1998/A1:2010 p 5.7														
Wytrzymałość mechaniczna: zginanie i skręcanie -moment napędowy	spełnia spełnia	EN 331:1998/A1:2010 p 6.5 EN 331:1998/A1:2010 p 6.4														
Zabezpieczenie przed przeciążeniem dźwigni (dla sieci gazowych): -wytrzymałość ogranicznika	spełnia	EN 331:1998/A1:2010 p 6.8														
Substancje niebezpieczne	NPD															
Trwałość: -wytrzymałość -wytrzymałość na niskie temperatury -odporność na solankę -odporność na wilgotność	spełnia spełnia NPD NPD	EN 331:1998/A1:2010 p 7.6														

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: **nie dotyczy**.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.


W imieniu producenta podpisał(-a): **Piotr Prokop- Kierownik ds. Jakości**

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik ds. Jakości

Jordanów, 28.06.2013

(miejsce i data wydania)

.....

 (podpis)