



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI****CERTIFICATE OF CONFORMITY**

nr Z/12/044/14/A1

No. Z/12/044/14/A1

Dostawca: „BEZPOL” Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Partyzantów 21
Supplier: 42-300 Myszków, Poland
(Name and address)

Producent: „BEZPOL” Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Partyzantów 21
Manufacturer: 42-300 Myszków, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Elementy połączeniowe urządzenia piorunochronnego.
Name of the product: Lightning Protection System Connections Components.

Typ (model): Złącze krzyżowe UKU: 16/40/4 nr ref.: BK 9003;
Type (model): 20/40/4 nr ref.: BK 9004.
Cross joints UKU 16/40/4 ref.No.: BK 9003;
20/40/4 ref.No.: BK 9004

Dane techniczne: 4-otworowe: Ø16, Ø20; klasa H;
Technical data: wykonane ze stali z powłoką cynkową.
4-opening: Ø16 and Ø20; class H;
made of steel with a zinc coating.

System certyfikacji: 1a według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 1a according to ISO/IEC Guide 67

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s) and/or normative documents:

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62561-1:2012 (EN 62561-1:2012)	IA-14.012/14.023/1	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych.

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s) and/or normative documents.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2015-03-30



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr Z/12/045/14/A1

No. Z/12/045/14/A1

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)

„BEZPOL” Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 21
42-300 Myszków, Poland

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

„BEZPOL” Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 21
42-300 Myszków, Poland

Nazwa wyrobu:
Name of the product

Elementy urządzenia piorunochronnego - uziomy
i złącza uziomów pionowych.
Lightning Protection System Components - earth rods
and its joints.

Typ (model):
Type (model):

UPB16; UPB20.

Dane techniczne:
Technical data

Ø16 i Ø20; klasa H; wykonane ze stali z powłoką cynkową
Ø16 and Ø20; class H; made of steel with a zinc coating

System certyfikacji:
Certification system

1a według Przewodnika ISO/IEC 67
1a according to ISO/IEC Guide 67

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s) and/or normative documents

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62561-2:2012 (EN 62561-2:2012)	LA-14.012/14.023/2	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych.
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s) and/or normative documents.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Zbigniew Brzozowski
Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2015-03-30