



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

01/2016

1. Producent wyrobu budowlanego:

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6, 86-005 Białe Błota
tel. (52) 584-01-92

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe typu PIP o odporności ogniowej E60 i E90 (wg DIN 4102-12:1998) występujące w odmianach:
PIP-1AN z bezpiecznikiem, PIP-1AN rozgałęźna, PIP-2AN z bezpiecznikiem, PIP-2AN rozgałęźna, PIP-2AN rozgałęźna 3 żyły 4mm², PIP-2AN rozgałęźna 3 żyły 6mm², PIP-2AN przelotowa 6x4mm², PIP-2AN przelotowa 9x4mm², PIP-2AN przelotowa 9x6mm², PIP-3AN z bezpiecznikiem, PIP-3AN rozgałęźna, PIP-5A, PIP-7A.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 32.62.14-50.21

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe typu PIP przeznaczone do zespołów kablowych mogą służyć do łączenia i rozgałęziania kabli elektrycznych i teletechnicznych o odporności ogniowej E90 zgodnie z DIN 4102-12:1998 przeznaczonych do przesyłania sygnałów i zasilania urządzeń przeciwpożarowych obiektu.

5. Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0601-0429/2014 wydana przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego

Zdolność do zapewnienia zamocowania kabli oraz utrzymania ciągłości dostawy energii elektrycznej w liniach kablowych w warunkach pożaru w czasie 90minut.

7. Laboratoria badawcze:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 214, 05-420 Józefów k/Otwocka
tel. (22) 76-93-300

8. Certyfikat zgodności:

Nr certyfikatu zgodności: Nr 3006/2015

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Białe Błota, 24.06.2016

W2 Włodzimierz Wyrzykowski

86-005 BIAŁE BŁOTA
ul. Czajcza 6
tel./fax (52) 584-01-92
NIP 953-180-16-19
REGON 092382671

Włodzimierz Wyrzykowski

(właściciel)