



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem SEP-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark SEP-BBJ

nr SEP-BBJ/12/009/20

No. SEP-BBJ/12/009/20

Posiadacz certyfikatu: INCOBEX Sp. z o.o.
(Nazwa i adres)
Certificate holder:
(Name and address) ul. Grażyńskiego 71
43-300 Bielsko-Biała, Poland

Producent: INCOBEX Sp. z o.o.
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address) ul. Grażyńskiego 71
43-300 Bielsko-Biała, Poland

Nazwa wyrobu: Obudowy izolacyjne do rozdzielnic i sterownic
Name of the product: niskonapięciowych, do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz
pomieszczeń.
Insulation enclosures for low-voltage switchgear and
controlgear assemblies made in insulation material,
for indoor and outdoor use.

Typ (model): STN..., SSTN...
Type (model): (wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)

Dane techniczne: U_i: 1000 V a.c.; 1500 V d.c.
Technical data: Stopień ochrony: IP44, IP54, IK10.
Degree of protection: IP44, IP54, IK10.
Materiał obudowy odporny na warunki atmosferyczne - UV.
Enclosures material - UV resist.

Typ programu certyfikacji: 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62208:2011 (EN 62208:2011)	LA-19.132/19.060	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2020-03-11

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Obudowy:					
<i>Enclosures:</i>					
STN 26X42	SSTN 26X42	STN 26X58	SSTN 26X58	STN 26X84	SSTN 26X84
STN 40X42	SSTN 40X42	STN 40X58	SSTN 40X58	STN 40X84	SSTN 40X84
STN 53X42	SSTN 53X42	STN 53X58	SSTN 53X58	STN 53X84	SSTN 53X84
STN 53X42/2	SSTN 53X42/2	STN 53X58/2	SSTN 53X58/2	STN 53X84/2	SSTN 53X84/2
STN 66X42	SSTN 66X42	STN 66X58	SSTN 66X58	STN 66X84	SSTN 66X84
STN 66X42/2L	SSTN 66X42/2L	STN 66X58/2L	SSTN 66X58/2L	STN 66X84/2L	SSTN 66X84/2L
STN 66X42/2P	SSTN 66X42/2P	STN 66X58/2P	SSTN 66X58/2P	STN 66X84/2P	SSTN 66X84/2P
STN 80X42	SSTN 80X42	STN 80X58	SSTN 80X58	STN 80X84	SSTN 80X84
STN 80X42/2	SSTN 80X42/2	STN 80X58/2	SSTN 80X58/2	STN 80X84/2	SSTN 80X84/2
STN 80X42/2L	SSTN 80X42/2L	STN 80X58/2L	SSTN 80X58/2L	STN 80X84/2L	SSTN 80X84/2L
STN 80X42/2P	SSTN 80X42/2P	STN 80X58/2P	SSTN 80X58/2P	STN 80X84/2P	SSTN 80X84/2P
STN 80X42/3	SSTN 80X42/3	STN 80X58/3	SSTN 80X58/3	STN 80X84/3	SSTN 80X84/3
STN 106X58	SSTN 106X58	STN 106X84	SSTN 106X84	STN 106X58/2	SSTN 106X58/2
STN 106X84/2	SSTN 106X84/2	STN 106X58/3L	SSTN 106X58/3L	STN 106X84/3L	SSTN 106X84/3L
STN 106X58/3P	SSTN 106X58/3P	STN 106X84/3P	SSTN 106X84/3P	STN 106X58/3S	SSTN 106X58/3S
STN 106X84/3S	SSTN 106X84/3S	STN 106X58/4	SSTN 106X58/4	STN 106X84/4	SSTN 106X84/4
STN 40x84/2	SSTN 40x84/2				
STN 26X42/32	SSTN 26X42/32	STN 26X58/32	SSTN 26X58/32	STN 26X84/32	SSTN 26X84/32
STN 40X42/32	SSTN 40X42/32	STN 40X58/32	SSTN 40X58/32	STN 40X84/32	SSTN 40X84/32
STN 53X42/32	SSTN 53X42/32	STN 53X58/32	SSTN 53X58/32	STN 53X84/32	SSTN 53X84/32
STN 53X42/2/32	SSTN 53X42/2/32	STN 53X58/2/32	SSTN 53X58/2/32	STN 53X84/2/32	SSTN 53X84/2/32
STN 66X42/32	SSTN 66X42/32	STN 66X58/32	SSTN 66X58/32	STN 66X84/32	SSTN 66X84/32
STN 66X42/2L/32	SSTN 66X42/2L/32	STN 66X58/2L/32	SSTN 66X58/2L/32	STN 66X84/2L/32	SSTN 66X84/2L/32
STN 66X42/2P/32	SSTN 66X42/2P/32	STN 66X58/2P/32	SSTN 66X58/2P/32	STN 66X84/2P/32	SSTN 66X84/2P/32
STN 80X42/32	SSTN 80X42/32	STN 80X58/32	SSTN 80X58/32	STN 80X84/32	SSTN 80X84/32
STN 80X42/2/32	SSTN 80X42/2/32	STN 80X58/2/32	SSTN 80X58/2/32	STN 80X84/2/32	SSTN 80X84/2/32
STN 80X42/2L/32	SSTN 80X42/2L/32	STN 80X58/2L/32	SSTN 80X58/2L/32	STN 80X84/2L/32	SSTN 80X84/2L/32
STN 80X42/2P/32	SSTN 80X42/2P/32	STN 80X58/2P/32	SSTN 80X58/2P/32	STN 80X84/2P/32	SSTN 80X84/2P/32
STN 80X42/3/32	SSTN 80X42/3/32	STN 80X58/3/32	SSTN 80X58/3/32	STN 80X84/3/32	SSTN 80X84/3/32
STN 106X58/32	SSTN 106X58/32	STN 106X84/32	SSTN 106X84/32	STN 106X58/2/32	SSTN 106X58/2/32
STN 106X84/2/32	SSTN 106X84/2/32	STN 106X58/3L/32	SSTN 106X58/3L/32	STN 106X84/3L/32	SSTN 106X84/3L/32
STN 106X58/3P/32	SSTN 106X58/3P/32	STN 106X84/3P/32	SSTN 106X84/3P/32	STN 106X58/3S/32	SSTN 106X58/3S/32
STN 106X84/3S/32	SSTN 106X84/3S/32	STN 106X58/4/32	SSTN 106X58/4/32	STN 106X84/4/32	SSTN 106X84/4/32
Stopień ochrony IP54 - z dodatkową uszczelką.					
<i>Degree of protection IP54 - with an additional gasket.</i>					
Fundamenty:					
<i>Foundations:</i>					
FTN 26	FTN 40	FTN 53	FTN 66	FTN 80	FTN 106
FTN 26/32	FTN 40/32	FTN 53/32	FTN 66/32	FTN 80/32	FTN 106/32
Kieszenie kablowe:					
<i>Cable pockets:</i>					
KKN 26	KKN 40	KKN 53	KKN 66	KKN 80	KKN 106
KKDN 26	KKDN 40	KKDN 53	KKDN 66	KKDN 80	KKDN 106
KKN 26/32	KKN 40/32	KKN 53/32	KKN 66/32	KKN 80/32	KKN 106/32
KKDN 26/32	KKDN 40/32	KKDN 53/32	KKDN 66/32	KKDN 80/32	KKDN 106/32

Kategoria palności materiału obudowy wg PN-EN 60695-11-10:2014-02: V-0/3,7 mm - Raport

LA-17.032 z 2017-04-27

Category of flammability of enclosure material acc. EN 60695-11-10:2013: V-0/3,7 mm - Test report

LA-17.032 dated 2017-04-27

Temperatura otoczenia: - 50 °C, + 85 °C - Raporty: LA-19.067/1 i LA19.067/2 z 2019-08-05

Ambient temperature: - 50 °C, + 85 °C - Test reports: LA-19.067/1 and LA-19.067/2 dated 2019-08-05

NC-A 20.108

Nr rej. S-A-19-060

Reg. No. S-A-19-060

Rozdzielnik:

Copy to:

1. INCOBEX Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 71
43-300 Bielsko-Biała, Poland
2. NC