

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Numer N394/NEN HELUKABEL

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) nakładającej na producentów kabli i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

MEGAFLEX® 500

.....
(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

PN-EN 60228	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych/ Część 1-2.
PN-EN 50525-3-11	Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U ₀ /U) -- Część 3-11: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia -- Przewody giętkie o izolacji z materiału termoplastycznego, niezawierającego halogenów i o małej emisji dymu
PN-EN 50396	Metody badania właściwości nieelektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia
PN-EN 60332-3-24	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych --Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C
PN-EN 50267-2-1	Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli -- Część 2-1: Metody -- Oznaczanie zawartości kwaśnego gazu halogenowego
PN-EN 60754-1	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów

ISO 9001:2015

www.helukabel.pl

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice, Poland
phone: +48 46 858 01 00
e-mail: biuro@helukabel.pl

GDYNIA
ul. Hutnicza 3, budynek B1
81-212 Gdynia, Poland
phone: +48 58 733 01 45

JAWORZNO
ul. Rozwojowa 14
43-600 Jaworzno, Poland
phone: +48 32 783 69 37-38

POZNAŃ
ul. Pasjonatów 15, S11 Park Tech.
62-070 Zakrzewo, Poland
phone: +48 61 868 95 91

PL 1181578280
Company ID: 017168692

District Court for the capital city of Warsaw, 14th Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000134996
Share Capital: PLN 4 050 000,00

- PN-EN 61034-1+2 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania
- PN-EN 60811-404 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 404: Badania różne -- Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego
- PN-EN 60811-403 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 403: Badania różne -- Sprawdzenie odporności tworzyw usieciowanych na działanie ozonu

Dane techniczne produktu:

Materiał izolacji żył:	specjalny bezhalogenowy polimer
Budowa żyły:	żyła miedziana, niepobielana
Zakres temperatur:	-30°C do +80°C elastycznie, -40°C do +80°C
Napięcie pracy:	U ₀ /U: 300/500V
Napięcie testu:	3000V

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krze Duże, 28.03.2023

Miejsce i data wystawienia

Młodszy Specjalista d.s. Kontroli Jakości
Sylvia Kołodziejczyk

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MŁODSZY SPECJALISTA
D.S. KONTROLI JAKOŚCI



nazwisko i podpis osoby upoważnionej