

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Numer D201/DEN/HELUKABEL

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

TOPSERV® 110/120

(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.
Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

PN-EN 50525-1 Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U₀/U) -- Część 1:
Wymagania ogólne

Dane techniczne produktu:

Materiał izolacji żył:

bezhalogenowa

Budowa żyły:

żyła miedziana, niepobielana

Zakres temperatur:

-30°C do +80°C elastycznie, -40°C do +80°C stacjonarnie

Napięcie pracy:

-żyły zasilające U₀/U 600/1000V

-żyły sterujące U₀/U 300/500V

Napięcie testu:

-żyły zasilające 4000V

-żyły sterujące 1000V

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

Krże Duże, 14.09.2023

Miejsce i data wystawienia

Quality Control Manager
HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI
QUALITY CONTROL MANAGER
mgr inż. Anna Siłarek-Karasiewicz

nazwisko i podpis osoby upoważnionej