

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: "Galmet Sp. z o.o." Sp. K.
ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce

nazwa: Zbiornik buforowy

typ/model : SG(B)200; SG(B)300; SG(B)400; SG(B)500; SG(B)800;
SG(B)1000; SG(B)1500; SG(B)2000; SG(B)3000; SG(B)4000;
SG(B)5000

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Zbiorniki przeznaczone są do magazynowania medium neutralnego
(zdemineralizowana woda kotłowa, roztwór glikolu itp.)

Grubość ścianek płaszczu i dennicy oraz materiał, z którego został wykonany zbiornik:

Typ	Średnica [Ø]	Dennice	Materiał	Płaszcz	Materiał
		Grubość materiału		Grubość materiału	
SG(B)200	550	3	S235JR	3	S235JR
SG(B)300	550	3		3	
SG(B)400	550	3		3	
SG(B)500	600	4		3	
SG(B)800	790	2,5		3	
SG(B)1000	790	2,5		3	
SG(B)1500	900	3		3	
SG(B)2000	1100	3		3	
SG(B)3000	1250	3		3	
SG(B)4000	1600	4		3	
SG(B)5000	1600	4		3	

Do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z n/w dyrektywami:

- Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE

PREZES ZARZĄDU
Stanisław Galar

Głubczyce, 17.06.2014

Miejscowość i data

Podpis osoby upoważnionej