

Deklaracja zgodności nr Hon/027c/11

1. Producent wyrobu: **Honeywell Technologies Sàrl Z.A. La Pièce 16
1180 Rolle (Szwajcaria)**
Bezpośredni importer: Honeywell Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
2. Nazwa wyrobu: Zestawy ogrzewania podłogowego T6101xxx, T6102xxx oraz głowica T6102 Głowica Thera RTL
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 26.51.70.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobów:
do regulacji temperatury w pomieszczeniach, w wodnych instalacjach grzewczych
5. Dokumenty odniesienia:
PN-EN 215-1:2005 (U)
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.
PN-91/M-75009
Armatura instalacji grzewczych centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i metody badań.
PN-91/M-75016
Armatura instalacji grzewczych centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne.
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
czujnik cieczowy
zakres temperatur: 6 ... 26 lub 20 ... 50 °C
przyłącze M30 x 1,5 mm
ciśnienie nominalne PN10
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań:
nie dotyczy

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymienione wyroby są zgodne z dokumentem odniesienia wymienionym w pkt. 5

Warszawa, 2011-09-15

Marek Arndt
Dyrektor Pionu Automatyki Domów

