

Deklaracja zgodności nr Hon/073/07

1. Producent wyrobu: **Honeywell Braukmann, Mosbach, Niemcy**
Bezpośredni importer: Honeywell Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
2. Nazwa wyrobu: Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru typu BA: BA295, BA295C, BA298, BA298I, BA299I
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 29.13.12-55.10**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobów: do instalacji wodociągowych wody zimnej
5. Dokumenty odniesienia:
Polska Norma PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego - Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia. Rodzina B. Typ A.
Polska Norma PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymienione wyroby są zgodne z dokumentem odniesienia wymienionym w pkt. 5

Warszawa, 2007-03-30

Marek Arndt
Dyrektor Pionu Automatyki Domów

