



Deklaracja zgodności nr 4917030

1. Producent wyrobu budowlanego:

VALVEX
Ul. Nad Skawą 2
34-240 JORDANÓW

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Złączka kolankowa śrutowana
z oringiem DN 15

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 27.44.26-50.20

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczony do stosowania w instalacjach
wodociągowych

5. Specyfikacja techniczna:

PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej.
Wymagania i badania.
PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-92/M-75166 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.
PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Ogólne wymagania i badania

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Ciśnienie max 1,0 MPa, temperatura max. 100 °C

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Jordanów 05.04.2005r

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
...d/s SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
inż. Jan Stokłosa

