

PID:

01281000

CID:

CN.E0000V

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**ETELEC SPA
VIA DE ROBERTO 44
80143 NAPOLI NA**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Giunti per cavi di bassa tensione
(Serie SHARK)**

*Joints for low voltage cables
(Series SHARK)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2004-11-16

Data di aggiornamento / Updated on

2009-11-30

Sostituisce / Replaces

2005-12-14

 
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2004-11-16
Data di aggiornamento / Updated on 2009-11-30
Sostituisce / Replaces 2005-12-14

Prodotto | Product

Giunti per cavi di bassa tensione
Joints for low voltage cables

Concessionario | Licence Holder

ETELEC SPA
VIA DE ROBERTO 44
80143 NAPOLI NA

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.E00067 C01745276

80143 NAPOLI

NA Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50393:2006

Standards

EN 50393:2006

Rapporti | Test Reports

01EF00019

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	SHARK
<i>Tipo di giunto / Type of joint</i>	rigido / rigid
<i>Materiale isolante / Isolating material</i>	gel polimerizzato / polymerized gel
<i>Materiale della custodia / Material of the cover</i>	termoplastico / thermoplastic
<i>Tipo di connettore / Type of connector</i>	a compressione / crimped
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	(U)(R)FG7(O)R 0,6/1kV - FG7(O)M1 0,6/1kV

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F00DJB

<i>Marca / Trade mark</i>	CELLPACK
<i>Identificazione del prodotto / Product identification</i>	giunto dritto o in derivazione / straight or branch joint
<i>Art./Rif. a cat. / Art./Cat. ref.</i>	easy 3
<i>Sezione min. e max del cavo passante / Min. and max cross section area of straight cable</i>	1x2,5÷50mm² - 4x2,5÷6mm²
<i>Diametro min. e max del cavo passante / Min. and max diameter of straight cable</i>	7÷17mm
<i>Sezione min. e max del cavo derivato / Min. and max cross section area of branch cable</i>	1x2,5÷16mm² - 2x1,5÷2,5mm²
<i>Diametro min. e max del cavo derivato / Min. and max diameter of branch cable</i>	7÷13mm

AR.F00DJC

<i>Marca / Trade mark</i>	CELLPACK
<i>Identificazione del prodotto / Product identification</i>	giunto dritto o in derivazione / straight or branch joint
<i>Art./Rif. a cat. / Art./Cat. ref.</i>	easy 4
<i>Sezione min. e max del cavo passante / Min. and max cross section area of straight cable</i>	1x95÷185mm² - 4x10÷16mm²

Diametro min. e max del cavo passante Min. and max diameter of straight cable	19÷29mm
Sezione min. e max del cavo derivato Min. and max cross section area of branch cable	1x35÷70mm² - 4x1,5÷10mm²
Diametro min. e max del cavo derivato Min. and max diameter of branch cable	14÷21mm

AR.E00CAS

Marca Trade mark	eT
Identificazione del prodotto Product identification	giunto dritto o in derivazione / straight or branch joint
Art./Rif. a cat. Art./Cat. ref.	SHARK 406
Sezione min. e max del cavo passante Min. and max cross section area of straight cable	1x2,5÷50mm² - 4x2,5÷6mm²
Diametro min. e max del cavo passante Min. and max diameter of straight cable	7÷17mm
Sezione min. e max del cavo derivato Min. and max cross section area of branch cable	1x2,5÷16mm² - 2x1,5÷2,5mm²
Diametro min. e max del cavo derivato Min. and max diameter of branch cable	7÷13mm

AR.E00CAT

Marca Trade mark	eT
Identificazione del prodotto Product identification	giunto dritto o in derivazione / straight or branch joint
Art./Rif. a cat. Art./Cat. ref.	SHARK 410
Sezione min. e max del cavo passante Min. and max cross section area of straight cable	1x70÷150mm² - 4x2,5÷10mm²
Diametro min. e max del cavo passante Min. and max diameter of straight cable	14÷25mm
Sezione min. e max del cavo derivato Min. and max cross section area of branch cable	1x16÷35mm² - 4x1,5÷6mm²
Diametro min. e max del cavo derivato Min. and max diameter of branch cable	13÷15mm

AR.E00CAU

Marca Trade mark	eT
Identificazione del prodotto Product identification	giunto dritto o in derivazione / straight or branch joint
Art./Rif. a cat. Art./Cat. ref.	SHARK 416
Sezione min. e max del cavo passante Min. and max cross section area of straight cable	1x95÷185mm² - 4x10÷16mm²
Diametro min. e max del cavo passante Min. and max diameter of straight cable	19÷29mm
Sezione min. e max del cavo derivato Min. and max cross section area of branch cable	1x35÷70mm² - 4x1,5÷10mm²
Diametro min. e max del cavo derivato Min. and max diameter of branch cable	14÷21mm

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E001SQ BTJ.012800.DA1N Diritti serie IMQ - Giunti per cavi di bassa tensione | IMQ series - Joints for low voltage cables

2

 **IMQ S.p.A.**