

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

nr 1/03/02/2012

1. Dostawca wyrobu budowlanego:

ELKO-BIS SYSTEMY
ODGROMOWE

R. Kohut, Sz. Kłaczak

spółka jawna

51-501 WROCŁAW, ul. Swojczyńska 38E

tel. 71 348 10 57 71 330 69 20

NIP 895-16-22-202 REGON 931872765

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

OBUDOWA ZŁĄCZA KONTROLNEGO DO GRUNTU nr kat. 50.1, MASZT nr kat. 62.1, PROŚCIARKA DO DRUTU 9-ROLKOWA nr kat. 100.1

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: 28.75.27-49, 23.20.31-00.19

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

OBUDOWA ZŁĄCZA KONTROLNEGO DO GRUNTU nr kat. 50.1 - Służy do montażu złącz kontrolnych, łączących w gruncie przewody odprowadzające z uziomami. Duża wytrzymałość mechaniczna potwierdzona badaniami, sprawia, że można stosować ją zarówno w terenie nieutwardzonym, jak i w ciągach komunikacyjnych o niewielkim natężeniu ruchu. Ponadto unikalna konstrukcja modułowa pozwala na regulację głębokości, poprzez dołożenie dodatkowego elementu (nr kat. 50.C). Można ją stosować także w celu ochrony innych urządzeń elektrycznych.

MASZT nr kat. 62.1 - Służy do ochrony odgromowej elementów dachu lub urządzeń (wentylatory, klimatyzatory, skraplacze, świetliki itp.), których ze względów bezpieczeństwa nie można przyłączyć bezpośrednio do zwodów. Stosowanie masztów powoduje powstanie strefy ochronnej.

PROŚCIARKA DO DRUTU 9-ROLKOWA nr kat. 100.1 - Służy do mechanicznego prostowania drutu odgromowego $\varnothing$ 6-8mm. Napędzana ręcznie. Zaleca się używanie uchwytów wspomagających prostowanie nr kat. 86.1

(zgodnie ze specyfiką techniczną)

5. Dokumenty odniesienia:

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa - Część 1. Wymagania ogólne

PN-IEC 62305-2 Zarządzanie ryzykiem

PN-IEC 62305-3 Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

PN-IEC 62305-4 Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 12329 Ochrona metali przed korozją

PN-77/B-02011 i jej zmiany Az1:2009

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt 5.

Wrocław, dnia 03.02.2012

.....
(miejsce i data wystawienia)

ELKO-BIS
SYSTEMY ODGROMOWE

Szymon Kłaczak
Współwłaściciel

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)