



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105018676

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 28/4

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rura gazowa PE100;

Rury z polietylenu (PE) do przesyłania paliw gazowych:

DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75, DN90, DN110, DN125, DN140, DN160, DN180,

DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355, DN400, DN450, DN500, DN560, DN630, DN710, DN800

HDPE100:SDR17,6 ;SDR17; SDR11

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Rura gazowa PE100**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **w systemach przewodów rurowych przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Kaczmarek Malewo spółka komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Malewo**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1555-2: 2021-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen. Część 2: Rury

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**Laboratorium Instytutu Nafty i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
Numer akredytacji PCA nr AB 041.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	Powierzchnia zew. i wew. rur gładka , bez zarysowań, wgłębień. Końce rur obcięte równo i prostopadle do ich osi	
Cechy geometryczne	Oznakowanie na wyrobie SDR17,6 ; SDR17 ; SDR11 DN:25,32,40,50,63,75,90,110,140,160,180,200,225,250,280,315,355,400,450,500,560,630,710,800.	
Właściwości mechaniczne	Wytrzymałość hydrostatyczna :brak uszkodzeń 20 °C, 100 h, 80 °C, 165 h, 80 °C 1 000 h,	
	Wydłużenie przy zerwaniu $\Delta l \geq 350 \%$	



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID: 9105018676

Właściwości fizyczne	Odporność na powolny wzrost pęknięć : brak uszkodzeń	
	Odporność na szybką propagację pęknięć : brak uszkodzeń	
	OIT : $\geq 10\text{min}$, temp.210°C	
	ΔMFR - $\pm 20\%$, maksymalna odchyłka dla tworzywa po przetwórstwie w stosunku do tworzywa użytego do produkcji rury	
	Skurcz wzdłużny: $\varepsilon \leq 3\%$,	
	Przydatność do stosowania połączeń doczołowych – wytrzymałość zgrzeiny doczołowej na rozciąganie zgodne z normą.	
	Odporność na zaciskanie	


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

inż. Karol Landzwojczak- kierownik działu kontroli jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo, 20.07.2023r
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)